
SO 02
SCHODIŠTĚ A RAMPA
SO 03
KRUHY TATRA
PROTIKOŘENOVÁ BARIERA
z netkané polypropylenové textilie 360 g/m2
se speciální povrchovou úpravou (34,5 bm)
POD DŘEVĚNÝM POBYTOVÝM SCHODIŠTĚM PŘI STŘEŠENÍ ORNICE PŘES OCELOVÉ U KOTVY (20 ks) PŘIPEVNIT TRANOU MULČOVACÍ POLYPROPYLENOVOU TEXTILII VYSOKÉ GRAMÁŽE (min. 90 g/m2) o ploše 18,75 m2
DLAŽBA ULOŽENA NA CELÉ KUSY ROVNOBĚŽNĚ S POBYTOVÝM SCHODIŠTĚM
PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA ZÁKLADŮ PŮVODNÍHO ZASTŘEŠENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA PODZEMNÍHO PODLAŽÍ (CO KRYT)
HORNÍ HRANA KONSTRUKCE CCA 650 mm POD U.T.
PŘI PRACÍCH NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, POUŽÍVAT LEHKOU TECHNIKU A RUČNÍ NÁSTROJE
PŘEDPOKLÁDANÁ ROZLOHA PŘEČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI PODZEMNÍHO OBJEKTU JE 100 m².
PO OKRYTÍ BUDE ZHODNOCEN STAV KONSTRUKCE A V PŘÍPADĚ POTŘEBY NAVRŽENA OPRAVA KONSTRUKCE / REPROFILACE BETONU/ KRYTÍ VÝZTUŽE
JE NAVRŽENA NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA HORNÍHO POVRCHU PODZEMNÍHO OBJEKTU
- VYROVNÁNÍ POVRCHU - BETONOVÁ MAZANINA 20 - 50 MM
- 1 X ALP
- 2 HYDROIZOLACE - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 600 g/m²
VÝFUK VZT S INFOTABULÍ
1460x860 mm
rámová konstrukce z ocelových jeklů, betonový základ
oplechování RAL 6010
nerezová protidešťová žaluzie
NASÁVACÍ MŘÍŽKA S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍ 1250x850 mm (2x s rozestupem 300 mm)
nerezová ocel, přední hrana mříže v líci zdi, bez přesahu
spodní hrana stavebního otvoru 300 mm nad úrovní U.T.
vzhled mříže, hustota lamel, příp. materiálová a barevné řešení konzultováno v rámci AD
PODZEMNÍ OBJEKTY
PŘI PRACÍCH NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ
PŘEDPOKLÁDANÁ HORNÍ HRANA KONSTRUKCE 500 mm POD P.T.(U.T.)
PŘEDPOKLÁDANÁ HORNÍ HRANA KONSTRUKCE 200 mm POD P.T.(U.T.)
PŘEDPOKLÁDANÁ ROZLOHA PŘEČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI PODZEMNÍHO OBJEKTU JE 15 m²
PO OKRYTÍ BUDE ZHODNOCEN STAV KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ DOPLNĚNA NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVODNÍ SKŘÍŇ
NAHRAZENA NOVOU A PŘESUNUTA NA NOVÉ MÍSTO
BAREVNOST POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ STEJNÁ JAKO
BAREVNOST ZAMČNÍCKÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ (ZÁBRADLÍ)
PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA PODZEMNÍHO OBJEKTU
HORNÍ HRANA KONSTRUKCE CCA 1500 mm POD U.T.
PŘI POKLÁDÁNÍ NOVÉ SÍTĚ VO JE POTŘEBNÉ POSTUPOVAT S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. VYKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ S OHLEDEM NA KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMU. POSTUP PRACÍ KONZULTOVAT SE SPRAVCEM ZELENĚ A ARCHITEKTEM.
PŘESUNUTÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
NAPOJENÍ NA SÍŤ VO V CENTRU
DOPORUČENO OPRAVIT - NOVĚ VYDLAŽDIT
OČIŠTĚNÉ BETONOVOU DLAŽDOU 200x200x8 mm
(MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ)
ODVODŇOVACÍ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
zořezávání boční hrany velkoformátové dlažby
RUČNÍ VÝKOP 54 m³
ZEMNÍ VSUVNÝ ROZVADĚČ
ZACHOVANÝ TRÁVNÍK
NOVÝ TRÁVNÍK
STÁVAJÍCÍ STROM
AIRSPADE 47 m³
STÁVAJÍCÍ STROM
ODVODNĚNÍ PÍTKA KE STROMU
VYUŽITÁ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA KAŠNY PRO NAPOJENÍ PÍTKA
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČIT TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ODPOJENÍ KAŠNY
FVE SLOUP - NAPÁJENÍ CYKLOBOXŮ
ROZVADĚČ BUDE KRYTÝ OCELOVOU KONSTRUKCÍ VČETNĚ DVŘÍREK V BARVĚ RAL 7016 SHODNOU S MATERIÁLOVÝM A BAREVNÝM ŘEŠENÍM MOBILIÁŘE
PODROBNÝ ROZVADĚČ RVO
ŽLAB š. 118 mm
ŽLAB š. 118 mm
Kašna je připojena na vodovod, čerpadlo, elektřinu a kanalizační potrubí. Před demontáží je nutné kašnu řádně odpojit od všech inženýrských sítí. Přesné pozice inženýrských sítí je nutné ověřit na stavbě. Zákres je proveden na základě investorem poskytnutého podkladu (Půdorys fontány, CAD-PRO s.r.o., 2001).
Dle poskytnuté projektové dokumentace se jedná o kanalizační potrubí, na místě je k vidění poklop s nápisem vodovod.
Tráva na pražci, SK po vytvrzení.
Tráva na pražci, SK.
dlažba
dlažba
dlažba