


 VYMĚŇOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

 STÁVAJÍCÍ OKNA OCELOVÁ JEDNODUCHÁ BUDOU NAHRAZENA OKNY NOVÝMI, PLASTOVÝMI S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, S VNĚJŠÍM SKLEM DRÁTOVÝM VNITŘNÍ PARAPET – CEMENTOVÁ OMÍTKA, ZATŘENÁ VNĚJŠÍ PARAPET – POVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH LINDAB

ZATEPLENÍ Z4 - 30 mm

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPB

KZS–ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM TŘÍDY A S IZOLACÍ Z EPS 70F TL. 30mm (PŘI $\lambda = 0,038$ W/mK
– DALŠÍ ÚPRAVY VIZ ZATEPLENÍ Z2



ZATEPLENÍ Z1 - 80 mm


STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z SPB PANELŮ, TL. 375 MM

KZS–ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM TŘÍDY A S IZOLACÍ Z EPS 70F TL. 80mm A 50 CM NAD A 10 CM POD ÚROVNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z XPS TL. 80 MM

- STÁVAJÍCÍ POVRCH FASÁDY BUDE OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU A NESOUDRŽNÁ MÍSTA BUDOU ODSTRANĚNA A NAHRAZENA NOVOU HRUBĚ ZATŘENOU OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKOU TEPELNÉHO IZOLANTU (V PŘÍPADĚ UCELENÝCH PLOCH)
- LEPENÍ A KOTVENÍ IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD ZVOLENÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. TEPELNÝ IZOLANT BUDE KOTVEN POMOCÍ HMOŽDINEK. POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE IZOLANT LEPEN CELOPLOŠNĚ.
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY, OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ POJIVO. OMÍTKA BUDE ODOLNÁ VŮČI ŘASÁM, PLÍSNÍM A JINÝM MIKROORGANISMŮM, BEZ OBSAHU BIOCIDŮ BUDE MÍT VÁPENCOVÉ PLNIVO SE ZRNEM 2mm
- OSTĚNÍ NADPRAŽÍ A PARAPET OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO IZOLANTEM TL. 30 mm
- V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI FASÁDY NUDTNO PROVÉST VYLEPENÍ FASÁDY Z DESEK O VĚTŠÍ TLOUŠTCE NEBO MENŠÍ NEROVNOSTI JE MOŽNO SROVNAT VRSTVOU LEPÍČÍHO TMELU.
- NA ZAKLÁDÁNÍ ZATEPLENÍ, DILATACE, ROHY, KOUTY ATD. SE POUŽIJÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY

 VĚTRACÍ MŘÍŽKA K VÝMĚNĚ ZA NOVOU



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ROSTISLAV DOHNAL	VÝPRACOVAL ŠÁRKA ZÁSLAVOVÁ	INVESTOR : MĚSTO KOPŘIVNICE ŠTEFÁNKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE	 HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ SVORNOSTI 86/2, HAVÍŘOV–MĚSTO
MÍSTO STAVBY : KOPŘIVNICE, HORNÍ 1111–1113		NÁZEV STAVBY : REVITALIZACE BYT. DOMU NA UL. HORNÍ Č.P. 1111–1113 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS SUTERÉNU – 1113		Č.ZAK. : 5602/2015/Krp	STUPEŇ : DSP
		DATUM : 02/2015	MĚŘÍTKO : 1:100
		ČÍSLO VÝKR.: D.1.1	102