

KONEKO spol. s r.o.

David Zmieja

Výstavní 8

709 00 Ostrava

V Kopřivnici dne 27. září 2016

Věc: Odkanalizování místní části Vlčovice a Mniší

Na základě Vašeho požadavku ze dne 22.9.2016, za účelem vyjádření k akci Odkanalizování místní části Vlčovice a Mniší v k.ú. Drnholec nad Lubinou vydáváme toto stanovisko. Výstavbou **bude dotčeno** rozvodné zařízení v našem provozování. Jedná se o rozvod užitkové vody DN 400, kabely NN, ovládací kabely a telefonní kabely.

I. Užitková voda:

Jedná se o hlavní výtlač užitkové vody ocel DN 400, který zásobuje celý areál TATRA, a.s.. Při realizaci uvedeného záměru je nutno dodržet tyto podmínky:

1. Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením vodovodu respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena §23 zákona č. 274/2001 Sb. Je zpracován geometrický plán pro Katastrální území Drnholec nad Lubinou, číslo plánu 1142-21/2016 dle je zaměřeno ochranné pásmo vodovodního potrubí.
2. Veškeré prováděné práce v ochranném pásmu musí být prováděny jen se souhlasem provozovatele vodovodu.
3. V případě odkrytí nebo poškození užitkového vodovodu, bude opraven a uveden do původního stavu na náklady dodavatele stavby dle požadavků provozovatele.
4. Případné poškození zařízení vodovodu bude neprodleně oznámeno provozovateli, tel. 774 410 141.

II. Kabely pro vodárnu Lubina:

Jde o dva kabely – jeden telefonní (cca 300 žil) a druhý ovládací a signalizační (cca 20 žil) vedoucí z areálu Tatra, a.s. do vodárny v Lubině. Telefonní kabel provozuje a vlastní TATRA TRUCKS a.s. – viz vyjádření p.Bujnocha

III. Společné podmínky našich sítí:

1. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umístování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek je možno provádět jen s písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení.
2. Při zemních pracích v ochranném pásmu nepoužívat mechanizovaných prostředků a dbát zvýšené opatrnosti.

S pozdravem

Ing. Josef Černý

LIKVIDACE ODPADU CZ. A.s.
Vedoucí provozu ČOV Kopřivnice

013



IČ: 24823473

DIČ: CZ699003219

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

Sokolovská č.p. 675/9

Praha 8, 186 00

Provoz Kopřivnice

IČÚJ: 599565

www.likvidace-odpadu.cz