

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	<b>Revitalizace centra města Kopřivnice II</b>
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077 / CZ00298077
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.koprivnice.cz/">https://zakazky.koprivnice.cz/</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Dotaz:

V technické zprávě týkající se Veřejného osvětlení - soubor "451-01 Technicka zprava.pdf" je popsána v kapitole 2.8.5 Řízení regulace DALI. V odstavci Popis technického řešení monitorovacího a řídicího systému se píše:

"... Systém je řešen jako kombinace protokolů DALI pro řízení 7 DALI sběrnic..."

V souboru "451-03 Kabelove schema.pdf" je ale znázorněno celkem 9 DALI sběrnic. Předpokládáme, že správný počet DALI sběrnic má být 9 - v souladu se skutečným zakreslením do schématu. Je to tak? Žádáme, prosím, o potvrzení.

Odpověď:

Správný počet je 9, platí kabelové schéma.

V Brně dne 19. 2. 2020

---

**Město Kopřivnice**

Zastoupena společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel