

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: 2RMS1  
 PROVEDENÍ, VZOR : Pod omítku, 24-modulů  
 ROZMĚR : Vnější rozměry ~dle zvoleného typu výrobce  
 NÁTER : typový požární odolností EI 15 dle požární zprávy  
 DĚLENÍ MEZI POLI : –  
 PŘÍVOD : shora  
 VÝVOD : nahoru  
 KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51ed2) IP40/30  
 VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000-3): normální

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41ed2):  
 OCHRANA PŘI PORUŠE automatickým odpojením od zdroje

OVLÁDÁNÍ:  
 NAPÁJECÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,400V,TN-S  
 OVLÁDACÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	MILAN VICIAN Horní 578/81A 783 13 ŠTĚPÁNOV IČO 46552286	
ING. LUKÁŠ STRÍŽ		Milan Vician	Milan Vician		
INVESTOR	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077				
MÍSTO STAVBY	Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice			FORMÁT	2A4
AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)			DATUM	leden 2020
PROFESE D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
VÝKRES ROZVÁDĚČ 2RMS1 - 2.NP-část B				DÍL	D.1.4.4
				Č. VÝKRESU	D.1.4.4.20

ČÍSLO POLE  
TECHNOLÓG.POPIS  
ČÍSLO VÝVODU

3NPE~50Hz,400V/TN-S

QV1  
APN-32-3  
32A

FA1  
10B/1  
10A

RCB2  
16B/1N  
0,03A  
16A

RCB3  
16B/1N  
0,03A  
16A

RCB4  
16B/1N  
0,03A  
16A

FA5  
16B/1  
16A

RCB6  
1P 10C/N/0,03A  
10A/0,03A

11 12 13

1

2

3

4

5

6

N

N

N

N

N

N

REZERVA

REZERVA

PEN PE N

- R

2.1WB1  
2.1L-1

2.1WB2  
2.1XSF-1

2.1WB3  
2.1EHF-1

2.1WB4  
2.1EHF-2

Cu -J 5x6 (B2ca,s1,d0)  
PRVOD  
Z PATROVÉHO ROZVÁDEČE

CYKY-J 3x1,5  
OSVĚTLENÍ  
SOC.ZARÍZENÍ

CYKY-J 3x2,5  
ZASUVKY  
SOCIALNÍ ZARÍZENÍ

CYKY-J 3x2,5  
OSOUEČ RUKOU  
SOCIALNÍ ZARÍZENÍ

CYKY-J 3x2,5  
OSOUEČ RUKOU  
SOCIALNÍ ZARÍZENÍ

25B/3  
25A