



ROZVODY ÚT v 1–4NP VEDENY V PODHLEDECH A DRÁŽKÁCH VE VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘÍČKÁCH

KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1.

TRUBKY Cu – R250, FITINKY Cu, bez izolace.

TĚLESA DESKOVÁ OCELOVÁ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A TERMOST. VENTILEM
TYP ARMATUR BYL UVEDEN JAKO PŘÍKLAD – POUŽÍT ADEKVÁTNÍ A LEPŠÍ.

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
ING. LUKÁŠ STRÍŽ		ing. L. Strakoš		ing. L. Strakoš	
INVESTOR	Město Kopřivnice, ul. Štafanikova č.p. 1163, 742 21 Kopřivnice				
MÍSTO STAVBY	Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice			FORMÁT	A4
				DATUM	01/2020
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE (KOZ I)				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:70
				DÍL	D.1.4.2
VYTÁPĚNÍ 2.NP - část A				Č. VÝKRESU	D.1.4.2-02