



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 13.12.2017 v souladu s ust. § 98 odst. 1, a 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Komunitní centrum Kopřivnice“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 6.12.2017, tj. **po zákonem stanoveném termínu před uplynutím lhůty pro podání nabídek**, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

V rámci položky 243 rozpočet uvažuje s osazením zábradlí, avšak materiálová charakteristika k této položce odkazuje na dodání dveří viz. položka č.245

243	SO 01.2	953941110R00	Osazení zábradlí hlavního schodiště	m	16,120
244	SO 01.2	766211500R00	Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé, 1x horní, 1x invalidy	m	48,360
245	SO 01.2	55341411	Hld50 1ks Dveře Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 15DP3+C, bezp.čiré sklo, okop s mech.přep.poloh,prah.lišta,	m ²	16,120

žádáme o opravu rozpočtu a prodloužení termínu neboť v případě změny, bychom museli zadat k nacenění zábradlí k našemu výrobcí.

Vysvětlení ZD č. 1:

Jedná se o dodávku zábradlí dle bližší specifikace RTS komentáře, který je součástí původního soupisu prací viz. list: Popisy – Komentáře RTS.

Pro upřesnění celé věci zasílá zadavatel upravený soupis prací s doplněným popisem položky – viz. příloha č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Dále upozorňujeme, že v daném rozpočtu schází u jednotlivých položek odkaz na grafickou a textovou část rozpočtu tak, aby bylo možno položky překontrolovat tak, jak ukládá zákon. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení ZD č. 2:

Zadavatel uvádí, že součástí zadávací dokumentace a soupisu prací je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, ze které je uvažovaný rozsah dostatečným způsobem patrný.



Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na úpravu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **4 pracovní dny.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):

20.12.2017 v 9:00 hod.

Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):

20.12.2017 v 9:10 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 13.12.2017 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Ing. Libor Chlopčík

jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu