



ROZVODY ÚT v 1-4NP VEDENY V PODHLEDECH A DŘÁŽKÁCH VE VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘÍČKÁCH

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	FORMÁT	
ING. LUKÁŠ STRŽÍŽ		ing. L. Strakoš	ing. L. Strakoš		
INVESTOR	Město Kopřivnice, ul. Štafanikova č.p. 1163, 742 21 Kopřivnice				
MÍSTO STAVBY	Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE (KOZ I)				DATUM	01/2020
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:70
				DÍL	D.1.4.2
VYTÁPĚNÍ 1.PP + 1.NP - část A				Č. VÝKRESU	<b>D.1.4.2-01</b>

KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1.  
 TRUBKY Cu – R250, FITINKY Cu, bez izolace.  
 TĚLESA DESKOVÁ OCELOVÁ SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A TERMOST. VENTILEM  
 TYP ARMATUR BYL UVEDEN JAKO PŘÍKLAD – POUŽÍT ADEKVÁTNÍ A LEPŠÍ.