# "R1"

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S




| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25/1 | 25/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 18.40 | | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.32 | 0.14 | 0.36 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | |
| WL RH/1 | | WL R1/1 | WL R1/2 | WL R1/3 | WL R1/4 | WL R1/5 | WL R1/6 | WL R1/7 | WL R1/8 | WL R1/9 | WL R1/10 | WL R1/11 | WL R1/12 | WL R1/13 | WL R1/14 | WL R1/15 | WL R1/16 | WL R1/17 | WL R1/18 | WL R1/19 | WL R1/20 | WL R1/21 | WL R1/22 | WL R1/23 | WL R1/24 | WL R1/25 | WL R1/25/1 | WL R1/25/2 |
| CYKY 5Cx6 | | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 5x2.5 | | |
| R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDO | |
| | | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Osvětlení | Zásuvky | Zásuvky | Zásuvky | Zásuvky | Z_Varná deska | Z_kuchyňka | Z_kuchyňka | Z pračka | Z pračka | Odstředivka | Kotel | Z_kotelna | Z_kotelna | MAR | Bojler | Bojler | Zásuvka 400V | | |

TYP PROVEDENÍ: Schrack M2000 2U-18/IL125218
KRYTÍ: IP30
ROZMĚRY: 590x915x160
DĚLENÍ: –
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

| VYPRACOVAL | ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL | ODP.PROJ.STAVBY |
|---|---|---|---|
| Tomáš Plandor | Drah. Plandorová | Projekce Elektro | |

KRAJ: Moravskoslezský OBEC: Kopřivnice

INVESTOR: Město Kopřivnice

AZYLOVÝ DŮM
Horní 1114, Kopřivnice
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

Rozvaděč R1


PROJEKCE ELEKTRO
**PLANDOROVÁ – PLANDOR**
Politických vězňů 3, PŘÍBOR
tel.: 556 725 387, 556 724 001


| | |
|---|---|
| FORMÁT | 2 A4 |
| DATUM | 9.7.2020 |
| STUPEŇ | RP |
| MĚŘÍTKO | 1:1 |
| ZAK.ČÍSLO: | 10.0 504 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 504/04 |
| Č.VÝKRESU | E12 |