



DOMOVNÍ ZVONKY  
SMYČ 4x2x0,5 (PŘÍKLAD NENÍ UVEDENO JINAK)

TELEFONNÍ ROZVOD  
SMYČ 4x2x0,5

VEŠKERÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SAMOSTATNĚ V TRUBKÁCH MONOFLEX 23 POD OMÍTKOU. TYTO ROZVODY BUDOU VEDENY ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SLABÝCH ROZVODŮ NN.

Kabeľy budou inštalované v inštalacích zóňach dle ČSN 33 2130 ed.2, všeobecne odbočení budou provedena kolmo. Uložení kabelových a osových vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a dalšími dotčenými ČSN.

Zásuvkový rozvod bude proveden kabely CYKY n x 2,5 uloženy pod omítkou nebo v konstrukcích zdi a stropů. Pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou inštalovány do výšky 0,2m nad podlahou. V prostorách s umyvadly, nebo sprchami budou zásuvky inštalovány dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2 ve výšce min. 1,2m nad podlahou, v zóňě 3 a vždy mimo umývací prostor.

Instalacní výška zásuvek v prostorách normálních ve smyslu ČSN 33 2000-3 a v prostorách bez umývacího prostoru, může být upraveno dle požadavku interiéru.

Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem C75x2, doplňující pospojování vodičem C76x2, C710x2, C76x2, C74x2.

Typy použitých inštalacních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálů.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
- ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- UZEMNĚNÍM  
- POSPOJOVÁNÍM  
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
- PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBOU POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

Prostory s ochranným pospojováním

Prostory s vnější vlivy pro prostředí vnitřních prostor  
Prostory s vnější vlivy pro prostředí venkovní

Stanovení základních charakteristik dle ČSN 33 2000-3 je uvedeno v textové části dokumentace.

VYPRACOVAL	DDP PROJEKCE	KONTROL OVAL	DDP PROJEKCE
Tomáš Plunder	Drn. Plunderová	Projekce Elektro	
KRAJ:	Moravskoslezský	OBEC:	Kopřivnice
INVESTOR:	Město Kopřivnice		
PROJEKCE ELEKTRO			
PLANDROVÁ - PLANDOR			
Podtiskových vězňů 3, Příbor			
tel.: 556 725 387, 556 724 001			
FORMÁT			
4 A4			
DATUM			
6.7.2020			
STUPEŇ			
RP			
MĚŘÍTKO			
1:50			
ZAK.ČÍSLO:			
100 504			
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
C.VÝKRESU			
504/04			
E6			

1.PP – Ostatní instalace