



DOMOVNÍ ZVONKY
SMYČ 4x2x0,5 (PŘÍKLAD NEJLÉPŠÍHO UVEDENÍ JINAK)

TELEFONNÍ ROZVOD
SMYČ 4x2x0,5

VEŠKERÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SAMOSTATNĚ V TRUBKÁCH MONOFLEX 23 POD OMÍTKOU. TYTO ROZVODY BUDOU VEDENY ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SILOVÝCH ROZVODŮ NN.

Kabely budou instalovány v instalačních zónamech dle ČSN 33 2130 ed.2, včetně odpojení budov provedeno kolmo.
Uložení kabelových a odtahových vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a dalšími dotčenými ČSN.

Zásuvkový rozvod bude proveden kabely CYKY n x 2,5 uloženy pod omítkou nebo v konstrukcích zdi a stropů.
Pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou instalovány do výšky 0,2m nad podlahou.
V prostorách s umyvadly, nebo sprchami budou zásuvky instalovány dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2 ve výšce min. 1,2m nad podlahou, v zóně 3 a vždy mimo umývací prostor.

Instalace výška zásuvek v prostorách normálních ve smyslu ČSN 33 2000-3 a v prostorách bez umývacího prostoru, může být upraveno dle požadavků interiéru.

Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem C75x2, doplňující pospojování vodičem C76x2, C710x2, C76x2, C74x2.

Typy použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálů.

Prostory s vnějšími vlivy pro prostředí vnitřních prostor
Prostory s vnějšími vlivy pro prostředí venkovní

Simování základních charakteristik dle ČSN 33 2000-3 je uvedeno v textové části dokumentace.

Prostory s ochranným pospojováním

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3:

- ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - UZEMNĚNÍM
 - POSPOJOVÁNÍM
 - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
 - PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPISANÉ VÝROBOU POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ
- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

VYPRACOVAL	DDP PRO JIPROFESI	KONTROL OVAL	DDP PROJISTA VBY
Tomáš Plunder	Drn. Plunderová	Projekte Elektro	
KRAJ:	Moravskoslezský	OBEC:	Kopřivnice
INVESTOR:	Mesto Kopřivnice		
AZYL OVÝ DŮM			
Horní 1114, Kopřivnice			
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
FORMÁT			
4 A4			
DATA			
6.7.2020			
STUPEŇ			
RP			
MĚŘÍTKO			
1:50			
ZAK. ČÍSLO:			
100 504			
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
C.VYKRESU			
504/04			
E10			