



DOMOVNÍ ZVONKY
SMYČ 4x2x0,5 (PŘÍKLAD NENI UVEDENO JINAK)

TELEFONNÍ ROZVOD
SMYČ 4x2x0,5

VEŠKERÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SAMOSTATNĚ V TRUBKÁCH MONOFLEX 23 POD OMÍTKOU. TYTO ROZVODY BUDOU VEDENY ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH SILOVÝCH ROZVODŮ NN.

Kabely budou instalovány v instalačních zónamech dle ČSN 33 2130 ed.2, včetně odbočení budou provedena kolmo.
Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a dalšími dotčenými ČSN.

Zásuvkový rozvod bude proveden kabely CYKY n x 2,5 uloženy pod omítkou nebo v konstrukcích zdi a stropů.
Pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou instalovány do výšky 0,2m nad podlahou.
V prostorech s umyvadly, nebo sprchami budou zásuvky instalovány dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2 ve výšce min. 1,2m nad podlahou, v zóně 3 a vždy mimo umývací prostor.

Instalace výška zásuvek v prostorech normálních ve smyslu ČSN 33 2000-3 o v prostorech bez umývacího prostoru, může být upraveno dle požadavku interiéru.

Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem C75x2, doplňující pospojování vodičem C16x2, C110x2, C16x2, C14x2.

Typy použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálů.

1 Prostoty s vnějšími vlivy pro prostředí vnitřních prostor
2 Prostoty s vnějšími vlivy pro prostředí venkovní

Stínování zvláštních charakteristik dle ČSN 33 2000-3 je uvedeno v textové části dokumentace.

Prostoty s ochranným pospojováním

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBOU POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

VYPRACOVAL	DDP PRŮJ. PROJESE	KONTROL. DYAL	DDP PROJ. STAVBY
Tomáš Plunder	Drn. Plunderová	Projekte Elektro	
KRAJ:	Moravskoslezský	OBEC:	Kopřivnice
INVESTOR:	Město Kopřivnice		
AZYL OVÝ DŮM Horní 1114, Kopřivnice REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
1.NP – Ostatní instalace			PROJEKCE ELEKTRO PLANDROVÁ - PLANDOR Poutčických vězní 3, PŘÍBOR tel.: 556 725 387, 556 724 001
			FORMÁT 4 A4
			DATA 6.7.2020
			STUPEŇ RP
			MĚŘÍTKO 1:50
			ZAK.ČÍSLO: 100 504
			ARCHIVNÍ ČÍSLO C.VÝKRESU
			504/04 E8