

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66 / 54
70800 Ostrava

Značka: 9773/V031515/2019/ZÁ

Ostrava, dne: 9.12.2019

Věc: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou - Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice, poz. parc. č. 1965 k. ú. Kopřivnice (investor město Kopřivnice)
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme se vyjádřili dne 30.8.2019 pod zn. 9773/V21204/2019/ZÁ.

Popis stavby:

Dle předložené dokumentace se jedná o uvažované zateplení, hydroizolaci spodní stavby a výměnu otvorových výplní stávajícího objektu domu s pečovatelskou službou v Kopřivnici, konkrétně na Masarykově náměstí 650/11 v Kopřivnici. Spotřeba pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou, produkované množství odpadu nebudou měněny.

Práce budou prováděny v tomto postupu:

- Montáž lešení
- Prohlídka konstrukcí a demontážní a bourací práce
- Osazení výplní otvorů
- Provedení kontaktního zateplovacího systému
- Provedení tepelné izolace stropu v 1.S
- Provedení tepelné izolace podlahy půdy
- Dokončovací práce na fasádě a střeše, montáž parapetů, stříšky, hromosvody, oplechování, atd.
- Odstranění lešení
- Demontáž chodníků, výkopové práce, hydroizolace spodní stavby, zateplení spodní stavby a soklu, oprava schodiště atd.
- Zásyp výkopů, předláždění chodníků, omítka soklů, dokončovací práce, nátěry atd.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že **realizací výše uvedené stavby, na poz. parc. č. 1965, 1954/1 a 1974 k. ú. Kopřivnice, dojde ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to konkrétně s vodovodem GG DN 80 a jednotnou kanalizací DN 300 PRB** – viz mapová příloha – viz **Podmínky pro umístění a realizaci stavby.**

Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Před zahájením stavebních (zemních) prací požadujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 225, nebo 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno rovněž respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou, dle předložených podkladů, souhlasíme – za níže uvedených podmínek:

Podmínky pro umístění a realizaci:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.**
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- V místech kolize řešených úprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. požadujeme **v rozsahu ochranného pásma** zařízení SmVaK Ostrava a.s. **povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.**
- **Celková konstrukční vrstva** navržených zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) **nepřesáhne 40 cm.**
- **Obrubníky** zpevněných ploch v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s. **požadujeme osadit min. 0,5 m** od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.