



LEGENDA ZNAČEK:

 Elektroměrový rozváděč – nový
– RE 10.0.10 OCP/Z (ČEZ), IP40, zapustný, 1100/1850/250 mm
– 10x 3f elektroměr a 10x HDO (do bytů budou použity 1f elektroměry s HDO, pro spol. spoř. bude použit 3f elektroměr)
– Se stoupačkovou svorkou – odpovídá k elm. vodičem CYA10
– Vedení HDV -> 4x vodič H07V-K 70

 Bytová rozvodnice – nová
– Plastový, zapustný, 2x14mod., IP40/20, IK08, RAL9003
– Místo napojení rozvodů bytů
– Přívod z RE-x kabelem CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5 (HDO)
– Přívod pro bytovou rozvodnici
– CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5 (HDO)
– Uloženo pod omítkou v červené korug. kabel. chrániče pr.40mm
– napojeno z elektroměrového rozváděče RE-x

- Pokyny k provádění prací**
- Přívodní vedení do jednotlivých rozváděčů budou instalována pod omítkou v kabelové chráničce KF09040.
 - Přípojky jednotlivých bytů budou realizovány kabely CYKY-J 5x6, ve kterém bude využit pouze jeden fázový vodič (jednofázová přípojka), zbylé fázové vodiče budou sloužit jako příprava pro možnost třífázového připojení.
 - Společně s přívody do jednotlivých bytů bude veden kabel CYKY-J 3x1,5 (využit jen N vodič) pro signál z HDO. Pro každý rozváděč bude instalován samostatný spínací prvek HDO.

| Základní charakteristiky | |
|--------------------------|---|
| Ochrana před NDN: | Řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |
| | a) základní - kryty, přepážky izolace |
| | b) porucha - automatické odpojení od zdroje |
| Soustava: | 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S |

Podpis a razítko

| | | |
|---|--|---|
| Vypracoval designer Bc. Jan Doležálek, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Investor contracting authority Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Místo stavby / projektu building site Dům s pečovatelskou službou, Masarykovo nám. 650/11, Kopřivnice Akce project Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou - Masarykovo nám. 650/11, Kopřivnice Název výkresu drawing title Půdorys napájení rozváděčů RB - 2.NP | Vedoucí střediska division leader Jan Doležálek Datum date 11/2019 Stupeň PD project stage DPS Číslo výkresu annex number S002 - D.1.4.3 - 08 / 58-2019 | Zpracovatel developed GB ELEKTROSERVIS ISO 9001:2009 GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín www.gbelektroservis.cz / 556 709 532 Zakázka commission 58-2019 Měřítko scale 1:125 (2xA4) |
|---|--|---|