



± 0,000 = cca 318,00 m.n.m.

ZHOTOVITEL PD, vytápění : Ing.R.Hynek, Revoluční 629, 79841 Kostelec na Hané, IČO 11188855, mo 605711123

**RJ Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla, přívod vzduchu 500m<sup>3</sup>/h, odvod 500 m<sup>3</sup>/h při 255Pa/255Pa, 230V, 900W el.předehřev zabudovaný, příkon 2x140W při 500m<sup>3</sup>/h, filtry M5/M5, vestavěná regulace CO<sub>2</sub>, modul elektrického dohřevu 0,6 kW se zintegruje základní rozměry 800x665x2030 (výška)mm, z fasády 2x280 mm, na fasádě vertikální výustka (přívod a odvod 375x185x830mm, akustický tlak při plném výkonu 35 dB(A), účinnost rekuperace až 93%, bez odvodu kondenzátu, regulace digitální RD 5, by-pass uzavírá vstup do rekuperátoru a umožňuje noční vychlazení, volitelné opláštění dle katalogu dodavatele**

ZHOTOVITEL PD: Ing. JIŘÍ VÍCIAN Jiráskova 2236/46, 785 01 Šternberk		RAZÍTKO:		Ing. Roman Unzeltig Wolkerova 36, 787 01 Šumperk e-mail: unzeltig@uschemer.cz IČO: 731 60 369	
STUPEŇ PD: <b>DOKUMENTACE PASPORT</b>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	KONTROLOVAL: Ing. Roman Unzeltig		ZAK.ČÍSLO: - PARÉ: DATE: 10 / 2019 FORMÁT: 2x A4 MĚŘÍTKO: 1:50	
OBJEDNATEL: Město Kopřivnice, IČO: 002 98 077 Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:			
MÍSTO STAVBY: Mateřská škola č.p. 199, Lubina parc.č. st. 29, k.ú. Větrkovice u Lubiny	Ing. JIŘÍ VÍCIAN	Ing. JIŘÍ VÍCIAN			
ZAKÁZKA: <b>Energetická opatření - MŠ Lubina</b>					
OBJEKT: -					
ČÁST: <b>VĚTRÁNÍ</b>				ČÁST: <b>D.1.4.2</b>	
VÝKRES: <b>PŮDORYS 3NP</b>				ČÍSLO: <b>023</b>	