



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – otevřená výzva
Název zadavatele:	Město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077 / CZ00298077
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014681

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

V souladu s čl. 15 Výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

„V rozpočtu objektu SO 101 – 3 se nachází položky VRN s názvem: Dodatečná úprava vedení Cetin a Dodatečná úprava vedení ČEZ Distribuce.

Dotaz zní: jak má uchazeč tyto položky ocenit? Budou sděleny bližší informace?“

Odpověď na dotaz:

V rozpočtu jsou uvedeny položky chrániček, které se budou umisťovat na kabely společnosti ČEZ Distribuce (celkem 95 m), ale požadavek správce je: „Veškeré práce na kabelovém vedení provede smluvní partner ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora“. – Toto je obsaženo v této položce.

Stavba se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení společnosti CETIN. Požadavek správce zní: „V případě kolize s nadzemním vedením SEK společnosti CETIN, volejte zaměstnance společnosti CETIN, k určení dalších podmínek ochrany“. Toto je obsaženo v této položce. Projektant však nepředpokládá zásah do vedení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

Dotaz:

„Je možné počítat na stavbě se zařízením staveniště? Pokud ano, na které ploše bylo v rámci projektu uvažováno?“

Odpověď na dotaz:

Dodavatel stavby si určí, zda bude potřeba zařízení staveniště, to se následně umístí, po dohodě s investorem, na pozemku investora (předpoklad 1438 k. ú Kopřivnice). Přesné umístění bude dohodnuto mezi investorem a dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací. Zařízení staveniště by se mělo umístit až do prostoru plánované stezky, ne v místě příjezdové komunikace k rodinným domům.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje

V Brně dne 9. 4. 2021

Za Město Kopřivnice
PMAdvisory s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Pavla Matějková