



LEGENDA MÍSTNOSTI V 1.N.P.				
M.č.	Název místnosti	Plocha místnosti v m²	Podlaha	Úprava stěn
201	Schodiště	13,88	PVC	štuková omítka + dřevěný obklad v = 1000 mm
202	Chodba	7,81	PVC	štuková omítka + dřevěný obklad v = 1000 mm
203	Část chodby	13,69	PVC	štuková omítka + dřevěná lišta
204	Kabinet	14,46	PVC	Štuková omítka + PVC soklik
205	WC chlapci	6,82	keramická dlažba	štuková omítka + keramický obklad v = 2000 mm
206	WC dívky	7,72	keramická dlažba	štuková omítka + keramický obklad v = 2000 mm
207	Úklidová komora	1,09	keramická dlažba	štuková omítka + keramický obklad v = 2000 mm
208	WC učitelé	6,08	keramická dlažba	štuková omítka + keramický obklad v = 2000 mm
209	Část chodby	14,05	PVC	štuková omítka + dřevěná lišta
210	Chodba	5,88	koberec	
Plocha celkem		91,48		

LEGENDA

-
- zásuvka jednonásobná a dvojnásobná s ochrannými kolíky 10A/230V
-
- připojka sporáková se signální doutnavkou zapuštěná
-
- typ 3558A-A651B+rámeček typ 3901A-B10 B
Projektované přístroje řady Tango typ 3559 -AOx345+kryt spínače a multifunkční relé SMR-T pro spínání ventilátoru
-
- nástěnné zářivkové (zářivkové) svítidlo 60W, patice E27, Krytí IP 65
-
- stropní přisazená svítidlo průměru 600 mm dle návrhu interieru krytí IP 44
-
- svítidlo zářivkové AL.leštěné mříž 1x36W L36W/840, Lumilux TB Cool White 26 mm, 36 W, 3350lm
-
- Projektované přístroje řady Tango 10A,250V, IP20 řada 3553-AOX289 B bílá

POZNÁMKA:

- Instalace bude provedena dle požadavků stavebníka.
-Svítidla v soc. zařízení těsná (plastová), ochr. tř. II
-Okruhy: světelné - CYKY 3Cx1,5 (2A,3A) , CYKY 5Cx1,5
-Vypínače osazené ve výšce 1,2m
-EL. instalace pod omítkou
- Osvětlení podle ČSN 36 0450, ČSN 36 0452
Prostředí podle ČSN 33 2000-3
a zařízení podle ČSN 33 2000 5-52, ČSN 33 2000 -7-701
I - prostory normální
Elektroinstalace podle ČSN 33 2130
- Napěťová soustava 3+N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41, 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6, ČSN 61936-1: Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S
- Ochrana před bleskem dle ČSN 62 305

Poznámka :
Před zahájením stavby je nutné ověřit všechny dimenze a místa napojení.
Vizualizace a specifikace řešených záchodů viz technická zpráva.

INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	<div>Michal POKORNÝ</div> <div>Projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Lichnov 482, 742 75</div> <div>tel. 739 115 318, IČO: 630 52 661</div> <div>DIČ: CZ7505315257</div>	
PROJEKTANT	Michal Pokorný, Lichnov 482, 742 75 mob. 739/115 318		
KRESLIL	Michal Pokorný, Lichnov 482, 742 75 mob. 739/115 318		
NÁZEV : Stavební úpravy hygienického zařízení v První soukromé základní umělecké školy Mis music o.p.s. na ulici Obránců míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93 v k.ú. Kopřivnice		DATUM	04/2021
		ÚČEL	ohlášení stavby
		ZAKÁZKA	
OBSAH : Půdorys 2.NP – elektroinstalace		MĚŘITKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D3.01