



Osazení chráničky z PE v teleskopickém provedení

DOPORUČENÉ ROZMĚRY PLÁŠTĚ ČICHAČKY Z PE (mm)

rozměry potrubí		de	e	a*)
z oceli	z PE			
DN	de			
15		110	6,2	150
20				
25	32			
32	40			
40	50			
50	63			
65	75			
80	90			
100	110	160	9,1	150
125				
150	160	225	12,8	150
	225			
200	225	315	17,9	200
250	315			

\*) uvedenou nejmenší délku je možno v případě potřeby zvětšit



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.2.b VÝKRESOVÁ ČÁST

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8  
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689  
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor :	Město Kopřivnice	Hlavní inženýr projektu :	Ing. S. Gorbunov
Akce :	Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší	Zodp. projektant :	J. Pastorek
Objekt :	TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice	Název přílohy :	Chráníčka plynovodu s číchačkou
Zakázkové číslo :	2883/DPS-2016	Číslo přílohy :	01.1-10
Archivní číslo :	2883/03	Měřítko :	-
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM		Stupeň :	DPS
		Datum :	10/2018