



POZNÁMKA: DETAIL VIZ. PŘÍLOHA 01.3-4-2

## VÝPIS MATERIÁLU

Potrubí	m	1264,0	PE 100 , 125 x 7,4 PN 10, SDR 11 (tyče 12 m)
	ks	6	TP (FF - kus) L=1000 mm, DN 100, PN 16
Tvar.tv. litina	ks	3	PŘÍRUBOVÝ T 100/50, PN 16
	ks	1	ELEKTROKOLENO 90° SDR 11 d 125
Tvar.PE 100	ks	8	OBLOUK 11° SDR 11 d 125
	ks	4	OBLOUK 22° SDR 11 d 125
Amalutury	ks	1	OBLOUK 30° SDR 11 d 125
	ks	2	OBLOUK 60° SDR 11 d 125
Ostatní	ks	8	LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE 100, SDR 11, d 125
	ks	8	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-OCEL d 125 PN 16
m	m	135	ELEKTROSPOLKA SDR 11 d 125
	m	6	DESKOVÉ (NOŽOVÉ) ŠOUPÉ PRO ODPADNÍ VODU, DN 100, PN 10
m	m	3	Kulový kohout DN 50 PN 16
	m	3	ZÁVITOVÁ OCELOVÁ TROUBA S PŘÍVÁŘENOU PŘÍRUBOU DN 50
m	m	14	Přírubový spoj včetně matic a těsnění pro DN 100, PN 10/PN 16 nerez úprava
	m	6	Přírubový spoj včetně matic a těsnění pro DN 50, PN 10/PN 16 nerez úprava
m	m	3	Bajonet C 52
	m	3	Opěrný (podkladní) betonový blok včetně betonových bloků v šachtě
m	m	2500	Měděný vodič 4 mm <sup>2</sup>
	m	1264	Várovná páska - modrá barva

\*Poznámka: ve výpisu materiálu není zahrnuto vystrojení ukliďovací šachty

## ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8  
TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689  
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor :  
**Město Kopřivnice**

Akce :  
**Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

Objekt :  
**TZ 01 - Splašková kanalizace - Vičovice  
TZ 01.3-3 Výtlač z ČS-A**

Název přílohy :  
**Kladečské schéma výtlaču**

Zakázkové číslo :  
2883/DSP-2016

Číslo přílohy :  
01.3-4-6

Stupeň :  
DPS

Datum :  
08/2018

Hlavní inženýr projektu :  
Ing. S. Gorbunov

Zodp. projektant :  
J. Pastorek

Vypracoval :  
D. Zmieja

Kontroloval :  
J. Pastorek

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO