

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátokových
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-034061
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

V položkovém rozpočtu svítidel je u pol. 1.3. uvedeno 45 ks svítidel, ve studii – výkresu jsme napočítali 52 ks. Co platí a je správně?

Odpověď na dotaz:

Správně platí údaj v položkovém rozpočtu, tj. 45 ks svítidel.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

Dotaz:

Vzhledem k nepřesnostem bychom si rádi ověřili délky 3f lišt pro svítidla. Bylo by možné do Zadávací dokumentace doplnit soubor ve formátu dwg, umožňujícím si přeměřit lišty?

Odpověď na dotaz:

Soubor ve formátu dwg není k dispozici. Pro upřesnění uvádíme konkrétní délky lišt pro

svítidla:

- místnost 2, lišta délka 4 bm.
- místnost 3, lišty délky 3,8 bm, 2, bm, 1 bm
- místnost 4, lišty délky 3 bm, 3 bm
- místnost 5, lišta délka 4 bm
- místnost 6, lišty délky 1 bm, 1, bm, 1,2 bm
- místnost 7, lišta délka 4 bm
- místnost 8, lišta délka 11 bm

Celkem 39 bm

Změna projektové dokumentace a soupisu položek:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění podle tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že soupis položek (Výkaz výměr - Položkový rozpočet) bude ve smyslu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upraven před uzavřením smlouvy.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 7. 10. 2021

Za město Kopřivnici
PMAdvisory s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška