



NÁZEV STAVBY				 DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO	
OPRAVA CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA ULICI HUSOVA					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ondřej Bojko	PODPIS 	VYPRACOVAL Ing. Ondřej Bojko	PODPIS 	Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i	
OBJEDNATEL Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21					
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÁST		STUPĚŇ ZD	DATUM 09/2021
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘITKO 1:50	FORMÁT A4 3 x A4
				ČÍSLO VÝKRESU 04	

PŘÍČNÝ ŘEZ 1



KONSTRUKCE CHODNÍKU:
(zhutnění zemní plně na min 30 MPa!):

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6131	
LOŽE POD DLAŽBU	L	30 MM	ČSN 73 6131	E _{DEF,2} =50 MPa
ŠTĚRKODŘŮ NA UPRAVENOU PLÁŇ	ŠD _B	MIN. 150 MM	ČSN 73 6126-1	E _{DEF,2} =30 MPa
CELKEM		MIN. 240 MM		

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:
(zhutnění zemní plně na min 45 MPa!):

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	40 MM	ČSN 736121	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	PS-EP		ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	60 MM	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	PS-EP		ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	50 MM	ČSN 73 6121	E _{DEF,2} =100 MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,9 Kg/m ²	PI-EP		ČSN 73 6129	
VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKODŘI	ŠD _A	250 MM	ČSN 73 6126-1	E _{DEF,2} =70 MPa
CELKEM		MIN. 400 MM		



PŘÍČNÝ ŘEZ 2

