



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Dům s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice – stavební úpravy sociálních zařízení Domovinky
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu (postup podle § 31 ZZVZ, tj. mimo zadávací řízení podle ZZVZ), („výběrové řízení“ nebo „zadávací řízení“)
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Zlepšení podmínek pro klienty Střediska sociálních služeb
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016493

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s čl. 15. zadávací dokumentace, a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dobrý den,

u oddílu 4 a 7 silnoproudé rozvody je položka č. 6 „Montáž rozváděčů plastových bytových vybavených“. V rozpočtu chybí dodávka materiálu na rozváděč.

Odpověď na dotaz:

Položka obsahuje dodávku a montáž rozvaděče, který je již vyzbrojený požadovanými jističi včetně proudového chrániče pro bezpečný provoz bytové jednotky.

Rozvaděč byt: 1x jistič na stávající zásuvkový okruh, 4x jistič nové zásuvkové rozvody, 1x jistič stávající světelný okruh, 1x nový světelný okruh, 1x jištění napájení signalizace, podružné měření, proudový chránič dle specifikace v technické zprávě a hlavní vypínač.

Rozvaděč dva byty: 1x jistič na stávající zásuvkový okruh, 5x jistič nové zásuvkové rozvody, 1x jistič stávající světelný okruh, 1x nový světelný okruh, 1x jištění napájení signalizace, proudový chránič dle specifikace v technické zprávě a hlavní vypínač.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Dále u oddílu 7 silnoprůdové rozvody je položka č. 18 „Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací“. V rozpočtu chybí také dodávka signalizačního světla.

Odpověď na dotaz:

Položka obsahuje montáž i dodávku.

Jedná se především o komplety, které obsahují spínače pro přivolání pomoci, a to pomocí tlačítka a tahovou šňůrou dle PD 2ks, restartovací tlačítko a akustický a optický alarm, který je umístěný vně místnosti (blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB).

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 8. 2. 2022

Za město Kopřivnici
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška