

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

**Frimlova 342/35
460 05 Liberec 5**

tel: 548 214 268

fax: 548 214 270

IČO: **27338002**DIČ: **CZ27338002**odběratel: **Stavebniny DEK
a.s.****711 00 Ostrava - Hrušov
Ke Kamenině 89/12**

tel:

fax:

IČO: 48589837.

DIČ: CZ699000797

Věc: Provedení orientační tahové zkoušky

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: terasa KD Obránců míru 368/1a, Kopřivnice

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub GBST

podklad: beton

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 28.6.2021

Provedená zkouška a výsledek:

název zboží		kg/ks
1.	šroub GBST	500
2.	šroub GBST	500
3.	šroub GBST	500
4.		
5.		
6.		
7.		

Výsledek:

průměrná hodnota (kg): 500

celkový počet pokusů: 3

návrhové zatížení F_{adm} (kN): 1,666 kN**Poznámka:**Předvrtávat vrtákem \varnothing 5,0.

Kotvit40- 50mm pod stávající úroveň střešního pláště.

Při hodnotách 500 kg/ks - nedošlo k vytažení kotevního prvku z podkladu.

Zkoušku provedl:

Adam Ručka tel.: 731 187 837

Vyhотовeno dne:

Brno, 30.6.2021