



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa
Registrační číslo projektu:	RM21-00113

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1) Ve výkazu výměr „SO 01_2_stavební úpravy_1.etapa_Doplnění_slepý“ jsou uvedeny položky :

Díl: 95-1		Oprava ochlazovacího bazénku		
12	95/01-PC	Demontáž stávajícího zábradlí	soubor	1,00000
15	95/04-PC	Odstranění zbytku asf.pásů	soub	1,00000
16	95/05-PC	Nová asfaltová (cementová) stěrka hydroizolace za studena	soub	1,00000
17	95/06-PC	Vyrovnání stěn stěrkou vyztuženou perlínkou	soub	1,00000
18	95/07-PC	Vyrovnání podlahy cementovou stěrkou	soub	1,00000
19	95/08-PC	D+M hydroizolační stěrky včetně gumových těsnících pásů a příslušenství	soub	1,00000
23	95/12-PC	D+M nerezový žebřík	soub	1,00000

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že jsme v PD žádné další podstatné upřesnění výše uvedených položek nenašli, žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o bližší specifikaci těchto položek tak, aby bylo možné jejich správné a jednoznačné ocenění.

Pokud nelze tyto položky upřesnit, žádáme zadavatele o stanovení jejich pevné jednotkové ceny shodné pro všechny účastníky soutěže.

Odpověď na dotaz:

Položka 12 95/01-PC obsahuje: demontáž dvou madel dl. 1,0 m a 1,5 m + demontáž zábradlí u bazénku dl. 1,0 m a výšky cca 0,8 m.

Položka 15 95/04-PC obsahuje: odstranění stávající hydroizolace, lepenky v bazénku výměra 8,63 m².

Položka 16 95/05-PC obsahuje: výměra 8,63 m².

Položka 17 95/06-PC obsahuje: výměra 6,84 m².

Položka 18 95/07-PC obsahuje: výměra 1,79 m².

Položka 19 95/08-PC obsahuje: výměra 8,63 m² + 17 m gumových těsnících pásu + 4 vnitřní rohy a 4 vnější rohy.

Položka 23 95/12-PC obsahuje: jedná se o bazénový žebřík s madlem, maximální zatížení 180 kg, max. počet stupínek 4, max. vzdálenost mezi stupínky 25 cm, průměr trubky 4,2 cm. Rozměry (DxŠxV) 30,00 ± 5 cm x 61,00 ± 5 cm x 157,00 ± 5 cm.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2) V tabulce D_1_1b_18_Výpis hliníkových dveří (revize únor 2021) jsou uvedeny dveře H6:

	1450/3100	INTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM RÁM HLINÍKOVÝ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, ROZMĚR OTVORU 1450/3100 mm, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLO ŠÍROKÉ 550 mm, DRUHÉ KŘÍDLO ŠÍROKÉ 800 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH KŘÍDEL 1970 mm, NADSVĚTLÍK 1450/1130 mm MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ: – KLIKA/KLIKA CHROM, 3x ZÁVĚS, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ NAD DVEŘNÍM RÁMEM BUDE PROVEDENA SDK PŘÍČKA, JEDNOSTRANNĚ OPLÁSTĚNÁ SDK DESKOU tl. 12,5 mm	1/1.	1
--	-----------	---	------	---

Dotaz č. 2:

Vzhledem k tomu, že jsme ve výkazu výměr nenašli dodávku a montáž výše uvedených dveří, žádáme o prověření výkazu výměr a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Řešeno v rozpočtu SO 01_2_stavební úpravy_1.etapa_Doplnění


Díl: 64		Výplně otvorů	0,00			
11	64/2-PC	Vybourání dveří ze schodiště do 2.NP a posunutí ke schodišti cca o 750 mm	kpl	1,00000		0,00
osazení nových 2kř 1450/1971 dveří otevíravých ve směru úniku stěna tl.100 mm ze SDK bez požadavku na PO						

Jedná se o stávající dveře dvoukřídlové, které se otvírají směrem do schodiště a ne ve směru úniku, jsou umístěné v zádveří a oddělují stávající schodiště do 2.NP. Položka řeší vybourání těchto dveří, dodávku nových, viz Výpis hliníkových dveří H6 a doplnění prostoru sádkartonovou příčkou tl. 100 bez požární odolnosti o výměře cca 2,27 m².

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3) V tabulce D_1_1b_16_Výpis vnitřních parapetů (revize únor 2021) je uvedena parapetní deska P 13 :

	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ dl. 1500 mm ŠÍŘKA 275 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm, ŠÍŘKA NOSU 25 mm, MATERIÁL: DTD 18 mm, LAMINÁT V BARVĚ BÍLÉ, tl. LAMINÁTU 0,6 mm DOPLŇKY: PLASTOVÉ KRYTKY, BARVA BILÁ	1/1	1

Dotaz č. 3:

Vzhledem k tomu, že jsme ve výkazu výměr nenašli dodávku a montáž výše uvedené parapetní desky, žádáme o prověření výkazu výměr a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Parapet tohoto označení v projektové dokumentaci není. Zadavatel opravil výpis vnitřních parapetů, který poskytuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

4) Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o tabulku klempířských výrobků.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil výpis klempířských prvků, který poskytuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 6. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 22. 6. 2022

Za město Kopřivnice
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška