



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa
Registrační číslo projektu:	RM21-00113

(„**veřejná zakázka**“, „**zadavatel**“, „**projekt**“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel doplnil do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“) nový dílčí soupis prací, a to dílčí soupis prací s označením „**SO01_2_stavební úpravy_1.etapa_Doplnění 1**“ do části „SO 01 – stavba“ (soubor „**SO 01_2_stavební úpravy_1.etapa_Doplnění 1_dopl_220627.xlsx**“), který poskytuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace v rámci nového úplného soupisu prací „**02_SP_Koprivnice_Letni_stadion_III_akt_220627**“ (soubor „**02_SP_Koprivnice_Letni_stadion_III_akt_220627.zip**“).

V doplněném dílčím soupisu prací jsou uvedeny nové položky tvořící předmět plnění veřejné zakázky:

Úprava vzduchotechniky v místnosti č. 1.08.

Položka obsahuje:

1. demontáž trubky o průřezu 200 mm x 400 mm v dl. cca 2,1 m,

2. vsazení 3 ks kolen o stejném průřezu 200 mm x 400 mm,
3. dopojení do stávajícího průduchu ve zdivu průřezu 200 mm x 400 mm.

Logo

Položka obsahuje:

1. vyrobení atypické šablony,
2. provedení aplikace loga na novém povrchu na základě šablony odsouhlasené investorem a vyrobené zhotovitelem, včetně barevného řešení,

podle doplněné výkresové dokumentace.

Zadavatel doplnil v rámci přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace – projektové dokumentace nový samostatný výkres, a to výkres č. D_1_1b_22_UMÍSTĚNÍ LOGA (revize červen 2022), který poskytuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytne technickou specifikaci provedení loga (fonty, barvy) pro výrobu šablony loga při předání staveniště.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, resp. lhůta pro podání nabídek po prodloužení v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. II činí dostatečně dlouhou dobu.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III“

V Brně dne 27. 6. 2022

Za město Kopřivnice
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška