

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: písemná žádost  
ZE DNE: 27.6.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS34795/2019/NJ/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS34795/2019/NJ/HOK  
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál  
TEL.: 556 770 383  
E-MAIL: jaromir.kostal@khssova.cz

DATUM: 19.7.2019

Ing. Ondřej Bojko

Náhorní 448/5

711 00 Ostrava - Koblov

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost pana Ing. Ondřeje Bojka, bytem: Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava - Koblov, který na základě plné moci za dne 20.6.2018 zastupuje Město Kopřivnice, se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Parkoviště na ulici Zd. Buriana“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Parkoviště na ulici Zd. Buriana“ jako podkladem pro stavební řízení

### s o u h l a s í.

K vydání stanoviska k trvalému užívání stavby je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

### Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Ing. Ondřeje Bojka, bytem: Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava - Koblov, ze dne 13.6.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Předmětem projektové dokumentace je realizace parkovací plochy o kapacitě 7 šikmých a 17 kolmých stání pro osobní automobily. Místo stavby se nachází v nároží ulic Javorová a Zdeňka Buriana.

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Součástí stavby je realizace příjezdové komunikace k parkovišti, odvodnění zpevněných ploch a instalace veřejného osvětlení. Realizací stavby parkoviště nedojde k navýšení ani změně organizace dopravy v řešeném území. Stavba si vyžádá přeložku potrubí veřejného vodovodu. Přeložka potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 35,00 metrů bude napojena na stávající vodovodní potrubí DN 150 a její trasa je vedena podél příjezdové komunikace až k místu napojení na stávající vodovod DN 100. na začátku přeložky bude osazen sekční závěr DN 100.

Předložená projektová dokumentace není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor bude v souladu s požadavkem §4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.



Ing. Jaromír Košťál  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Nový Jičín

**Rozdělovník:**

- 1. adresát - 1 list/ 2 str. + PD (poštou)
- 2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 1 list/ 2 str.