

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dobrý den,

prosíme o upřesnění informace ohledně výšky stožáru a přesného typu stožáru VO a dále o přesné blokové schéma zapojení na stávající vedení VO.

Děkuji.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel předně uvádí, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána po lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ a zadavatel tudíž není povinen vysvětlení zadávací poskytnout.

Nad rámec shora uvedeného zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace požadované údaje, resp. údaje potřebné pro zpracování a podání nabídky, včetně ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obsahuje.

Technická specifikace stožáru a svítidla je v projektové dokumentaci.

Blokové schéma není k dispozici. Podle vyjádření správce VO blokové schéma není pro montáž a zapojení VO potřebné, bude napojeno na svorkovnici na stávajícím rozvodu VO. Blokové schéma pak může požadovat revizní technik. Tato záležitost není ničím, co by mohlo ovlivnit zásadně cenu VO, resp. co by znemožňovalo zpracování a podání nabídky, včetně ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 28. 7. 2022

Za město Kopřivnici
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška