

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 181/2018/ŠM

Vyřizuje: Ing. Dagmar Šmíráková
Kvita Lumír
Ing. Jiří Kozubík

tel. 556 848 626
tel. 556 848 636
tel. 556 848 639

AGPOL s.r.o.

Ivana Fraitová.

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Tel. 585 208 484

V Kopřivnici dne 09.12.2019

Vyjádření pro stavební řízení k akci: „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou, lokalita – Na Holotě“

Správa komunikací:

Stavbou protipovodňového valu, dle situačního zákresu SO 01 a jeho zatrubněným odvodňovačem dojde k dotčení místní komunikace na pozemku par. č. 561/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou, evidované v pasportu pod evidenčním číslem 17c. Požadujeme aby:

- Místo vybudování provizorních sjezdů na staveniště bylo před zahájením stavby konzultováno se správcem místních komunikací, Ing. Dagmar Šmírákovou.
- Krajní hrana komunikace v místě sjezdu bude chráněna před odlomením. Ke krajnici v místě provizorního sjezdu bude např. připoložen silniční panel a mezera bude dosypána jemným kamenivem.
- Požadujeme, aby výjezd ze zájmového území hráze na místní komunikaci byl označen dopravním zařízením, směrovým sloupkem červené barvy Z 11g, a označen jako výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
- Po celou dobu stavby budou stávající místní komunikace pravidelně čištěny od prachu. Není přípustné pozemní komunikace znečišťovat zeminou vynášenou vozidly stavby.
- Investor, pověřená stavební firma, bude mít zpracovaný projekt přechodného dopravního značení. Zabezpečí si stanovisko DI Policie ČR k označení MK během provádění stavebních prací a vydání stanovení k přechodnému DZ místně příslušným silničním správním úřadem. Pro účely vyřízení rozhodnutí o zvláštním užívání MK použije stavebník toto vyjádření správce MK.
- Po celou dobu stavby bude mít realizační firma vyřízené zvláštní užívání komunikací u silničního správního úřadu.
- Novou trasou dešťové kanalizace dojde ke křížení místní komunikace poblíž č.p. 409 v Lubině.

Souhlasíme se vstupem do tělesa komunikace za podmínky splnění následujícího:

- Investor bude s předstihem informovat správce komunikací, SLUMEKO, s.r.o., o dni zahájení a ukončení výkopových prací. Informace bude předána Ing. Dagmar Šmírákové e-mailem nebo telefonicky, tel. 733 143 593, e-mail dagmar.smirakova@slumecko.cz
- Křížení podzemního vedení s tělesem komunikace bude provedeno kolmo k ose místní komunikace
- Před zahájením výkopových prací, bude nejprve provedeno zaříznutí živého povrchu pilou v trase výkopové rýhy a dále v šíři 50 cm od hrany výkopové rýhy. Dojde-li v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být

IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100
Fax: 556 802 102

provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živichých vrstev. Konečná povrchová úprava ze živichého koberce bude v úrovni nivelety vozovky.

- Výkopová zemina nesmí být ukládána na místní komunikace, je nutno ji odvézt na skládku, je možno ji ukládat pouze na jiný vhodný pozemek v blízkosti stavby a po skončení stavby tento pozemek uvést do původního stavu.
- Hutnění a zásyp rýhy ve výkopu budou prováděny postupně po vrstvách v tl. max. 15 cm, ke zpětnému zásypu nesmí být použit původní výkopek, ale jen kamenivo fr. 0-64 mm (popř. betonový recyklát), ke kontrole a odsouhlasení zásypu a prováděného hutnění požadujeme přizvat zástupce správce MK
- Finální úprava povrchu, asfaltování, bude provedeno s přesahem 1 m na každou stranu od hrany výkopu.
- Příčná styčná spára bude zalita pružnou modifikovanou asfaltovou zalivkou.
- Vstup do tělesa komunikace nesmí být prováděn v zimním období tj. od 1.11. daného roku do 31.03. následujícího roku.
- Po celou dobu stavby bude komunikace udržována v čistotě, sjízdná a schůdná.
- Záruka na provedené stavební práce (zde myšleno na sednutí výkopu, vzniku následných poruch na MK v místě protlaku) činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání opravy správci místní komunikace.

Správa kanalizací:

Nedojde k dotčení kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o.

Správa veřejného osvětlení:

Podle předložené dokumentace **nedojde** k dotčení podzemních rozvodů veřejného osvětlení ve správě SLUMEKO, s.r.o.

V dané lokalitě se nachází nadzemní vedení veřejného osvětlení umístěné na podpěrných bodech ČEZ Distribuce.

S pozdravem



Ing. Vladimír Pustka
jednatel

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, Kopřivnice
zastoupené
SLUMEKO, s.r.o.
Číslo účtu 58031 - 42 21 KOPŘIVNICE

Příloha: Koordinační výkres C3 – ze dne 09.2019, zakázka 2878

Na vědomí: MÚ - odbor majetku města Kopřivnice (podána do DS)