

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>
31	ČEKÁRNA	16,30
32	LÉKAŘ + KK	20,50
33	PŘEDSÍŇ	3,10
34	SOC. ZAŘÍZENÍ	2,93

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

DR

Hlavní rozvaděč, plastový skříňový – NOVÝ  
–součástí nového rozvaděče bude – 2x jistič 10A, 5x 16A  
1x nový světelný okruh – cyky 3x1,5 a 2 okruhy cyky 3x2,5, 1x proudový chránič, hlavní vypínač, podružné hodiny.

NOVÉ OSVĚTLENÍ – LED PB07, 150W, 24696 lm

NOVÉ OSVĚTLENÍ –trubicová zářivka

Vývod pro svítidlo

Zásuvky 230V, jednoduchá, dvojitá, IP 44

Střídavý přepínač s krytem 10 AX 250 V řazení "6"


Jednopolový vypínač 10A/250V č. "1"

Vypínač dvoupólový 10A/250V řazení č. 5

Místní ochranné pospojování

Sít: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN – S  
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje  
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.  
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.  
Doplňková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

Tato dokumentace je určena pouze pro vydání společného rozhodnutí  
není ji možno použít jako dokumentaci pro provádění stavby.



Poznámka:  
Část rozvodu NN bude provedeno v drážkách a část rozvodu v plastových lištách.

STAVEBNÍK	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING . JAN MAREK	
Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Ing.Jan Marek ČKAIT 1103234	Ing. Jan Marek	Náměstí 33, 742 66 Štamberk tel. : 773 509 741 e-mail : info@jmprojekt.cz	
Objekt: Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu DPS na ulici Česká 320, Kopřivnice			DATUM	12 / 2021
			FORMÁT	A3
			STUPEŇ	DPS
Obsah: D.1.4 - Technika prostředí staveb ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 3.NP			měřítko	výkres číslo
			1:75	D.1.4-09