



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Magda Šebestová

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: magda.sebestova@koprivnice.cz

DATUM: 7.10.2022

Uchazeči o veřejnou zakázku

Dodatečné informace č.1 - elektroinstalace

Na základě osobní prohlídky staveniště byly uchazečem vzneseny dotazy ohledně projektové dokumentace elektroinstalace.

Dotaz č. 1 – v položkových rozpočtech se vyskytuje „hlásič multisenzorový“ a „autonomní požární detektor s akustickou signalizací“. Jaký je mezi nimi rozdíl a co mají detekovat.

Odpověď č. 1 – jedná se o tentýž výrobek, chyba rozpočtáře. Platí pouze „autonomní požární detektor s akustickou signalizací“. Uchazeč nebude naceňovat položku „hlásič multisenzorový“, u této položky zůstane 0 Kč.

Dotaz č. 2 – k čemu slouží „Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly 16-25 mm² pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm²“?

Odpověď č. 2 – tento kabel vede z domovního rozvaděče do každého bytového rozvaděče.

Upřesňujeme informace ohledně zvonku, domácího telefonu a kabelové televize:

Zhotovitel dostane při předání staveniště kontakt na technika, který má na starost zvonkové tablo a domácí telefony a s ním pak ve spolupráci zajistí funkčnost každého zařízení.

Dále bude zhotovitel povinen kontaktovat poskytovatele kabelové televize – ti využijí drážky provedené zhotovitelem k natažení optických kabelů.

Světla – specifikace

V rozpočtu je položka „svítidlo – objímka s LED žárovkou, D+M“

Tato položka je nejasná, proto nyní specifikujeme:

Osvětleny musí být místnosti: chodba, koupelna, WC, kuchyň – bude osvětleno žárovkou 40 W, světlo bude obyčejné mléčné. Zhotovitel dá objednateli na výběr ze 3 druhů svítidel v nabízené ceně a ten po konzultaci s architektkou vybere požadovaný typ.

V pokojích bude elektrický přívod ukončen ve svorkovnici, bez žárovky, bez svítidla.

Na základě těchto dodatečných informací posunuje zadavatel veřejné zakázky termín pro podání nabídek na 13.10.2022 do 10h.

Ing. Magda Šebestová
vedoucí oddělení technické správy