



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Magda Šebestová

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: magda.sebestova@koprivnice.cz

DATUM: 06.01.2023

Uchazeči o veřejnou zakázku

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení - projektová dokumentace (2) [P22V00000116]

Dne 5.1.2023 byly od uchazeče emailem obdrženy dotazy k veřejné zakázce. Níže jsou uvedeny odpovědi, které jsou závazné pro všechny uchazeče a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Světelně-technický návrh: jaká bude kategorizace zimního stadionu? Jaké zatřídění sportu? Dle normy 12193 z roku 2019 máme tři základní třídy sportu. Ale daleko složitější je řešení při použití kamer, přímých přenosů, zde je nutno řešit i vertikální osvětlenost, tu je také nutno specifikovat. V případě kamer je nutno znát i předpokládané pozice kamer...

Zatřídění sportu: aktuálně se zde hraje tuzemská II. liga hokeje bez požadavku na kamery a osvětlovací efekty. Předpokládáme tedy třídu osvětlení II. V současnosti je zde svítivost 1200 lux, což provozovatel požaduje zachovat. S kamerami se nepočítá ani do budoucna.

Stadion je využíván pouze na zimní sporty, nebo také na koncerty, letní využití atd. jako multihala? Opět se od toho odvíjí osvětlenost a systém řízení osvětlenosti.

Stadion je v létě využíván jako in-line hala, koncerty se zde nepořádají ani toto není v plánu.

Bude se jednat pouze o "opravu osvětlení", nebo kompletní rekonstrukci? Pravděpodobně bude nutno řešit statiku a požární bezpečnostní řešení objektu (PBŘ není součástí tohoto zadání)

PBŘ bude součástí projektu, pokud bude požadováno – viz čl. V. PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 9 ve smlouvě o dílo: *Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a předpisy.* Jelikož budeme taktéž řešit nouzové osvětlení, PBŘ bude potřeba zpracovat. Statický posudek střechy – viz další dotaz.

Budete chtít řešit i nějaké efektní osvětlení? Barevná svítidla, pohyb světel při gólu atd... K tomu se váže další zatížení střechy a další rozvody elektro.

NEJSOU vyžadovány efekty – barevnost ani pohyb světel. Nepředpokládáme, že bude potřeba řešit statiku střechy. Požadujeme pouze stmívání světel a případné zónování (zapínání světel po řadách). Zvažujeme zvlášť okruh k nasvětlení stropu – světla otočená nahoru ke stropu pravděpodobně po obvodu haly – probereme na koordináční schůzce s vybraným projektantem a s provozovatelem objektu.

Řízení, předpokládám, budete chtít adresně, ovládací prvky někde u plochy + na PC / tabletu.

Toto necháme na doporučení projektanta, nyní v tělocvičnách máme stmívání řešeno dálkovým ovladačem a ovládání zónování v rozváděči.

Napájení celé soustavy - nutno řešit i nový rozváděč? (předpokládám, že ano)

Ano, řešit se bude i nový rozváděč.

Nouzové osvětlení - celkově závisí na PBŘ projektu, které řekne, jestli kromě nouzového osvětlení také zálohy některých svítidel kvůli bezpečnosti (např. hokej je "rychlý" sport, nutno držet ca 10% z celkové osvětlenosti)

Ano, PBŘ bude součástí projektu, který pak určí umístění nouzových světel a požadavky na ně.

Vzhledem ke včasnému podání dodatečných informací stále platí termín podání nabídek 12. ledna 2023 do 09:00.

Ing. Magda Šebestová, v.r.
vedoucí oddělení technické správy