

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Chodník a veřejné osvětlení v ul. Severní
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Bc. Adam Hanus, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Jedná se o objekt SO 101 – Místní komunikace – u položek č. 80,81 a 82 je uvedeno – necenit. Skutečně se mají tyto položky ocenit 0,-?

Odpověď na dotaz:

Položky č. 80, 81 a 82 jsou stávající značky, které je potřeba demontovat a poté zpětně namontovat. Nové kusy značek nejsou předmětem plnění a položky č. 80, 81 a 82 skutečně nemají být oceněny. Položka demontáže a zpětné montáže těchto značek je uvedena v soupisu prací.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 3. 3. 2023

Za město Kopřivnice
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška