

Zpráva

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty 1)

dle vyhlášky č.34/2016 sb.

Číslo zprávy :657.2.23

Datum vystavení zprávy:15.2.2023

Jméno,případně jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

Pavel Jurečka Kominictví , Rybí 344 , IČO 47867965 TEL.739088535

Název a sídlo právnické /podnikající fyzické osoby nebo jméno ,případně jména,příjmení a bydliště fyzické osoby,u které se provádí kontrola anebo Čištění spalinové cesty.

Město Kopřivnice ,ul.Štefánikova č.p. 1163/12

Adresa kontrolovaného objektu : Kopřivnice ul.Obranců Míru č.p.402 byt č.1

Datum provádění kontroly anebo čištění spalinové cesty: 20.2.2023

Specifikace spalinové cesty,u které byla provedena kontrola :

V 1.N.p. prostor kuchyň se bude provádět instalace spotřebiče na plynná paliva – závěsný kombinovaný kondenzační kotel E.T.+ T.Ú.V v provedení C .

Spotřebič bude napojen přetlakovým koaxiálním kouřovodem s revizními otvory, na vyložený komínový průduch o DN 150 x 150 mm č.4 – cihla plná (stávající stav) přetlakovou komínovou vložkou o DN 80 mm (nový stav) s příslušným certifikátem dle platných norem. Přívod spalovacího vzduchu bude o DN 125 mm.

Zajištění odvodu kondenzátů.

Po instalaci , dopojení bude vystavena a doložena revizí spalinových cest před samotným uvedením spotřebiče do provozu.

Není zajištěn bezpečný přístup k ústí komínového průduchu na střechu bytového domu – střešní okno umístěno mimo dosah nadstřešní části komínového tělesa.

Jelikož bude účinná výška komínového průduchu cca kolem 17 m ,nutné zohlednit výběr spotřebiče plyných paliv.

1)nehodící se škrkněte

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

