



MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 60307/2023/DrLu
SPIS. ZN.: OMM-7783/2023
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Luboš Drachovský, OMM
TELEFON: 556 879 660
E-MAIL: lubos.drachovsky@koprivnice.cz
DATUM: 22.5.2023

VZMR - Zimní stadion, výměna oken v kancelářích ve 2.N

- Upřesnění zadávací dokumentace

Na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace na VZMR „Zimní stadion, výměna oken v kancelářích ve 2.NP“ ze dne 19.5.2023 zadavatel tuto zadávací dokumentaci upřesňuje takto:

Dotaz č. 1: Ve výpisu výplní otvorů je uveden materiál Al/plast, v soupisu prací k ocenění je okno plastové. Požadujete ocenit okna plastová nebo hliníková nebo v obou variantách?

Zadavatel požaduje v nabídce ocenit okna hliníková. Plastová okna nejsou předmětem nabídky.

Dotaz č. 2: Ve výpisu výplní otvorů je uvedeno zasklení izolačním trojsklem ale požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ odpovídá zasklení izolačním dvojsklem. Požaduje zadavatel ocenit okna s izolačním trojsklem nebo dvojsklem?

Zadavatel požaduje zasklení izolačním trojsklem, jak je uvedeno ve výpisu výplní otvorů. Hodnota součinitele prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ je uvedena jako maximální. Uchazeč ve své nabídce může nabídnout parametr lepší, optimálně $0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$.

Dotaz č. 3: Ve výpisu výplní otvorů je v poznámce uvedeno plastové okno rám sedmikomorový. Lze Vám nabídnout plastová okna s pětikomorovým nebo šestikomorovým rámem? Sedmikomorový rám nenabízíme.

Zadavatel požaduje v nabídce ocenit okna hliníková. Plastová okna nejsou předmětem nabídky.

Dotaz č. 4: Jakou barvu mají mít nová okna? Ze strany kluziště šedou a v místnosti bílou? Prosíme o upřesnění barevného provedení oken.

Zadavatel požaduje v nabídce ocenit okna hliníková. Profil rámu oken a křídel bude jednobarevný v odstínu RAL 7024.

Vše uvedené platí i pro soupis prací.

Ing. Adam Ondrašík, v.r.
vedoucí odboru majetku města