

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Michal Slanina
Panské Nové Dvory 3736
73801 Frýdek-Místek

Značka: 9773/V015427/2022/PO

Ostrava, dne: 26.5.2022

Věc: Opravy MK na ul. Štefánikova a ul. Nádražní v Kopřivnici u TESCO, k.ú. Kopřivnice

Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

Investor: Město Kopřivnice

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko automaticky.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší opravu povrchu stávající místní komunikace na ulici Štefánikova a ul. Nádražní, v lokalitě u obchodního domu Tesco v Kopřivnici.

Začátek úseku č. 1 je na hranici s obrubou zpomalovacího prahu u Loutkového divadla, konec úseku č. 1 je za vjezdem k zásobování obchodu Tesco. Celková délka úseku č. 1 je 155 m. V staničení úseku č. 1 km 0,058 je křižovatka a začátek úseku č. 2 podél parkoviště Tesco a autobusového nádraží. Konec úseku č. 2 je v místě napojení na sil II/480 v km 0,188. Délka úseku č. 2 je 188 m.

V rámci stavby bude provedena oprava vozovky (v rozsahu živich vrstev) při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v délce daného úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní ohrubné vrstvy. Stávající litinové poklopy a UV budou výškově upraveny do nivelety komunikace.

Konstrukční vrstvy opravy komunikace:

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11S tl. 40 mm, postřik spojovací, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S tl. 60 mm, postřik spojovací, recyklace za studena tl. 200 mm, **celkem min tl. 300 mm**

V km 0,000-0,188 bude provedena výměna ohrubné vrstvy vozovky a lokální sanace, frézování do hloubky 50 mm a následně nový asfaltový beton ACO 11+ tl. 50 mm.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby v zájmovém území v k.ú. Kopřivnice dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodním řádem DN 500 GGG, DN 100 GGG a kanalizačním řádem DN 400 PRB** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268, 556779 257). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkem a provozovatelem případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- **Písemně uvědomit příslušné provozní středisko kanalizačních sítí Nový Jičín o zahájení prací, a to nejméně 14 dní předem na e-mailové adrese: jakub.sloboda@smvak.cz, včetně uvedení kontaktu na zástupce investora a dodavatele.**

Značka: 9773/V015427/2022/PO

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m.**
- Na základě vytyčení, v místech kolize zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo, viz výše.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Po dokončení prací bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. **Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.