

1 SKLADBA:
- ODSTRANĚNÍ ASFALTU 2x30 mm
- PROVEDENÍ ASFALTOVÉ PENETRACE + 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS
- TI PIR, tl. 60 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU tl. 60–80 mm (S VLOŽENOU KARISITI)
- PUR NÁTĚR + VSYP

2 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ, ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ, PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY, POSUNUTÍ ZÁBRADLÍ
- NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI PROVÉST VRSTVU Z TEPELNÉ IZOLACE PIR tl. 60 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU tl. 50 mm
- ASFALTOVÝ PÁS SE VSYPEM

– nové vstupní dveře z chodby do šatny (ocelová zárubeň, otevírání pravé, velikost dveřního křídla 900/1970 mm), nové vstupní dveře do místnosti rehabilitací (ocelová zárubeň, otevírání levé, velikost dveřního křídla 900/1970 mm), nové dveře ze šatny do ochlazovny (ocelová zárubeň, otevírání pravé, velikost dveřního křídla 600/1970 mm) a z ochlazovny do WC (ocelová zárubeň, otevírání levé, velikost dveřního křídla 600/1970 mm)
– zazdění otvorů po vybourání luxferů – zazdívka z plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm
– dozdění části stěny mezi ochlazovnou a místností rehabilitace, šířka 795 mm, výška 3080 mm – do zbývajícího otvoru budou osazeny nové dveře z rehabilitací do ochlazovny (ocelová zárubeň, otevírání levé, velikost dveřního křídla 800/1970 mm)
– stavební připravenost pro osazení vířivku je řešeno na výkrese D.1.1b–12, jedná se o vzorové řešení, nutno upravit dle skutečně vybrané vířivky
– nové povrchy (stěny, podlahy, stropy), omítky u stávajících stěn – jádrová s výztužnou omítkovou mřížkou + štuk + omyvatelný nátěr (barva světle šedá), nebo jádrová s výztužnou omítkovou mřížkou + keramický obklad, omítky stávajících stropů – jádro + štuk, malby, nátěry, krytiny (podlahy ker. dlažba 200x200 mm barva středně–tmavě šedá, sprchy, WC a rehabilitace ker. obklad 200x200 mm barva bílá, stěny v šatně budou opatřeny omyvatelným a voděodolným nátěrem,(vnitřní silikátová dekorační betonová stěrka 1–1,5 mm s polyuretanovým nátěrem v barvě barva světle šedá)

Stavební úpravy:
Místnost 1.02
– nové povrchy (stěny, stropy), omítky u stávajících stěn – jádrová s výztužnou omítkovou mřížkou + keramický obklad, omítky stávajících stropů – jádro + štuk, malby
– stěny budou do výšky 2100 mm opatřeny ker. obkladem 200x200 mm, barva žlutá, zbytek výšky bude opatřeno malbou, barevné řešení bude upřesněno při realizaci
– nová podlaha – betonová mazanina v tl. 60 mm vyztužená karisítí 8x100x100 mm, samonivelační stěrka v tl. 30 mm, finální nášlapná vrstva bude tvořena elastickou polyuretanovou podlahou v tl. 8 mm
– v celé chodbě bude proveden nový SDK podhled, spodní hrana podhledu 2650 mm od podlahy, do podhledu budou provedeny revizní dvířka v místech ventilů–přesná poloha bude upřesněna při realizaci

Stavební úpravy:
– nově povrchy (stěny, podlahy, stropy), omítky u stávajících stěn – jádrová s výztužnou omítkovou mřížkou + štuk + omyvatelný nátěr (barva světle šedá), nebo jádrová s výztužnou omítkovou mřížkou + keramický obklad, omítky stávajících stropů – jádro + štuk, malby, nátěry, krytiny (podlahy ker. dlažba 200x200 mm barva středně–tmavě šedá, sprchy a WC ker. obklad 200x200 mm barva bílá, stěny v šatně budou opatřeny omyvatelným a voděodolným nátěrem (vnitřní silikátová dekorační betonová stěrka 1–1,5 mm s polyuretanovým nátěrem v barvě barva světle šedá)
– výměna okna za nové hliníkové s izolačním trojsklem, nový vnitřní DTD parapet, nový venkovní TiZn parapet (blíže viz výpis prvků), zpětná montáž mříží (nátěr v barvě přibližně RAL 9002)
– zařizovací předměty (1x umyvadlo ve sprše, 2x sprcha s liniovým žlabem, 1x závěsné WC do SDK – materiál keramika)
– nově vstupní dveře z chodby do šatny (ocelová zárubeň, otevírání pravé, velikost dveřního křídla 900/1970 mm), nové dveře do umývárny (ocelová zárubeň, otevírání pravé, velikost dveřního křídla 800/1970 mm) a do WC (ocelová zárubeň, otevírání pravé, velikost dveřního křídla 700/1970 mm), nové překlady profil L (2x50x50x3 mm) vložit v rámci bouracích prací
– profese elektro, zdravotechnika, topení, vzt – řešeno samostatnou částí projektové dokumentace

PROJEKTANT:
Ing. JAN GINTAR, Ph.D.
VĚTŘKOVICE 2, 747 43
M: +420 724 359 810
E: jan.gintar@seznam.cz

Vypracoval: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Kreslil: Ing. JAN GINTAR, Ph.D.	Zodpovědný projektant: Ing. LUBOMÍR KORABA

Vlastník: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Místo stavby: Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice

Název stavby:
Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - II.etapa

Formát:	594x500 mm
Datum:	05/2023
Stupeň:	DSP/DPS

Část PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkres: ŘEZ objektem - stavební úpravy

Měřítko:	Číslo výkresu:
1:50	D.1.1.07