



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM: 16. 5. 2018

Doplňující informace č. 2 - upřesnění zadávací dokumentace

Název zakázky	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice č.p. 51 v Kopřivnici - Lubíně
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zadávacích podmínek (otevřená výzva)
Změna - rozšíření předmětu zakázky	Předmět díla stanovený zadávací dokumentací se rozšiřuje o následující dodávky a montáže : 1. Výměna stávajících dřevěných oken v I. N.P. za nová plastová s technickými parametry stanovenými v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace zakázky. Součástí je demontáž a likvidace stávajících oken, nebo sklobetonových konstrukcí, dodávka a montáž nových plastových oken, zednické zapravení v interiéru i exteriéru, dodávka a montáž venkovních a vnitřních parapetů a vnitřních žaluzií v odstínu dle výběru investora : - Okno 1 – křídlové, otevíravo – sklopné – 1000/1620 mm – 2 ks - Okno 1 – křídlové, otevíravo – sklopné – 1050/600 mm – 1 ks - Okno 1 – křídlové, otevíravo – sklopné – 990/1560 mm – 1 ks - Okno 2 – křídlové, otevíravo – sklopné – 1770/1320 mm – 2 ks 2. Výměna stávajících vstupních dřevěných dveří v I. N.P. za nové plastové s technickými parametry stanovenými v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace zakázky. Součástí je demontáž a likvidace stávajících dveří a zárubní, dodávka a montáž nových plastových dveří, zednické zapravení v interiéru i exteriéru, dodávka a montáž bezpečnostního kování, provedení dveří s typem výplně, prosklením a v odstínu dle výběru investora : - Dveře 1 – křídlové, vstupní – 900/2100 mm – 2 ks 3. Výměna stávajících vjezdových garážových vrat dřevěných s ocelovým rámem v I. N.P. za nová průmyslová sekční vrata tepelně izolační s elektrickým pohonem. Součástí je demontáž a likvidace stávajících vrat a zárubní, dodávka a montáž nových vrat, napojení na přívod el. energie, zprovoznění, zaškolení obsluhy, provedení v odstínu dle výběru investora : Průmyslová sekční vrata tepelně izolační s prosvětlovacími okny – 3150/3000

Odbor majetku města

	– 2 ks - Součinitel prostupu tepla $U = 1,26 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - Ocelové lamely tl. 40 mm vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou bez použití freonu - Prosklení 6 ks oken v každém kusu vrat umístěných ve 2 lamelách (min. rozměr 600/250) dvojitě prosklené v PVC rámu - Motorický pohon s výkonem min 550 W, rychlost otevírání a zavírání křídla 0,2 m/s, trojtlačítko uzamykatelné - V případě výpadku el. proudu možnost nouzového otevření Výše popsané dodávky a montáže nad rámec zadávací dokumentace ocení uchazeč v samostatném položkovém rozpočtu, cena těchto DaM bude zahrnuta v celkové ceně díla.
Ing. Kamil Žák, v.r. vedoucí Odboru majetku města	