



Č. J.: 6359/2024/SzLe  
SPIS. ZN.: OMM-485/2024  
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Lenka Szabó / OMM  
TELEFON: 556 879 677  
E-MAIL: lenka.szabo@koprivnice.cz  
DATUM: 25.01.2024

### Vysvětlení zadávací dokumentace č.01

<b>Název zakázky</b>	<b>Zpracování projektové dokumentace: Oprava MK na ul. Květinová, Kopřivnice.</b>
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	<b>Město Kopřivnice</b> sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
<b>Druh zakázky malého rozsahu</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky / služby II. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 24.01.2024, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, v tomto znění:

#### Dotaz č. 1

Projektová dokumentace má být zpracována pro stupeň dokumentace pro vydání společného povolení a zároveň v podrobnosti pro provádění stavby, a zároveň se v SOD píše, že má být dle odst.3 čl III. dopracována projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o společném stavebním povolení. Doporučujeme Objednateli rozdělit předmět plnění tak i cenu na dokumentaci pro společné povolení (příloha č. 11 vyhl. 499/2006Sb.) a dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 13).

#### Odpověď

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zároveň v podrobnosti pro provádění stavby, tzn. jednu dokumentaci.

V případě změn vyplývajících ze stavebního řízení je součástí zpracování projektové dokumentace zpracování těchto změn do projektové dokumentace.

Podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr bude zpracován po vydání společného povolení pro danou stavbu.

#### Dotaz č.2

Jak bude ve SOD zohledněn Autorský dozor? Je součástí smlouvy o dílo?

#### Odpověď

S autorským dozorem není v tuto chvíli počítáno. V případě potřeby přímo na stavbě bude autorský dozor osloven a hrazen individuálně, pokud se nebude jednat o chybu projektu.

**Dotaz č.3**

Žádáme o upřesnění projektované délky komunikace, v zadávací dokumentaci je uvedena předpokládaná délka cca 500M, dle měření skrze webový prohlížeč je délka ul. Květinová cca 621M.

**Odpověď**

Celková délka ul. Květinová je skutečně cca 621 m. Předmětem zpracování dokumentace je oprava komunikace na parcelách ve vlastnictví města v délce cca 500 m. Zbývající část komunikace se nachází na pozemcích v majetku soukromých vlastníků a není předmětem veřejné zakázky.

**Dotaz č.4**

V zadávací dokumentaci je popsáno, že v souběhu s ul. Květinová je stávající kanalizace dvou majetkových správců, dá se tato kanalizace použít pro odvedení vody? Je kanalizace v takovém technickém stavu, že je schopna kapacitně pobrat odváděné množství povrchových vod? Nebo má projektant uvažovat s oceněním nové kanalizace?

**Odpověď**

Napojení odvodnění komunikace by bylo možné do dešťové kanalizace, která je ve správě SLUMEKA s.r.o. (viz zákres – oranžová).

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Příloha: Situační nákres

Ing. Lenka Szabó  
referent správy majetku