


OBJEDNATEL

MĚSTO KOPŘIVNICE
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice



D
SO 401

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Magda ZDRAŽILOVÁ	<i>Magda Zdražilová</i>	
VYPRACOVAL	Ing. Jan ZÁŘECKÝ	<i>Jan Zářecký</i>	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Jiří Šrubař</i>	
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	INVESTOR MĚSTO KOPŘIVNICE	DATUM	01/2024
NÁZEV AKCE Kopřivnice - Most na ul. Erbenova ev. č. 28c-M2 - oprava SO 401 Přeložka VO		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	22106
NÁZEV PŘÍLOHY SOUPIS KABELŮ		ARCHIVNÍ ČÍS.	
		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 02.3

Ing. Jan Zárecký ELEKTROPROJEKTY TĚŠANY 131 66454 TĚŠANY		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Kopřivnice - Most na ul. Erbenova ev. č. 28c-M2 – oprava			Datum : 02. 2023	
				Objekt : SO 401 Přeložka VO			Počet listů : 1	
							List č. : 1	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 101	CYKY-J	4x16	100	Stávající OS1356	KSCZ4X 6-25	Nový OS3, OS2, nová RS-VO	KSCZ4X 6-25	
WL 102	CYKY-J	4x16	30	Nový OS3	KSCZ4X 6-25	Stávající OS1352	KSCZ4X 6-25	
WL 103	CYKY-J	4x10	95	Spojka na stávající kabel	KSCZ4X 6-25	Nová RS-VO	KSCZ4X 6-25	Ovládací kabel
WL 104	CYKY-J	4x16	75	Stávající OS1346	KSCZ4X 6-25	Nový OS1, nová RS-VO	KSCZ4X 6-25	
WL 105	CYKY-J	4x16	40	Nová RS-VO	KSCZ4X 6-25	Stávající OS1348	KSCZ4X 6-25	
WL 106	CYKY-J	4x16	10	Nová RS-VO	KSCZ4X 6-25	Stávající OS1347	KSCZ4X 6-25	
KABELY MIMO SOUPIS								
	CYKY-J	3x2,5	45	Stožárová rozvodnice	SZ17	Svítlidlo	SZ17	