



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem:

„Schodiště – stavební úpravy před kulturním domem v Kopřivnici – nové vyhlášení“

Vážení,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k nadepsané veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 01 02 Pol je uvedena položka číslo:

4	R184101111RA0	Výsadba rostlin	m2	17,50000
		<i>výsadba zeleně : 25,0*0,7</i>		<i>17,50000</i>

Z dostupné ZD a PD nelze objektivně a správně tuto položku ocenit.

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací, zejména popis, druh a počet rostlin, jejich velikost, kořenový systém apod.

Odpověď zadavatele:

V současné době, není znám druh a přesný počet rostlin, který bude pro výsadbu použit. Proto u této položky všichni účastníci uvedou fixní částku ve výši 30 000 Kč.

Dotaz č. 2:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 01 02 Pol je uvedena položka číslo:

21	R592453330R	Dlaždice betonová velkoformátová - standard šedá tl. 160 mm	m2	71,50000
		<i>skladba VI - Velkoformátová dlažba tl. 160 mm : 65*1,1</i>		<i>71,50000</i>

Žádáme o sdělení výrobce velkoformátové dlažby tak, aby korespondovala s již provedenou dlažbou v rámci 1. etapy rekonstrukce centra.

Odpověď zadavatele:

Specifikace dlažby : Dlažba o rozměru 800/800/160, otryskaný zušlechťený povrch, vyrobený dle speciální receptury s použitím barevných drtí. Dlažba určena pro pojezd motorových vozidel nad 3,5 t.

Vzor dlažby je specifikován v projektové dokumentaci - D12_KD_Kopřivnice_VS4_20240208.pdf

Upozorňujeme na povinnost vzorkování před samotnou realizací.

Ve stávajícím centru, byla použita dlažba BEST GIGANTICKÁ 800 X 800 PŘÍRODNÍ, METROPOL.

POZN. (viz čl. 1 ZD): Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.



Dotaz č. 3:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 01 02 Pol je uvedena položka číslo:

25	59245340R	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm hladká standard šedá	m2	245,93800
		skladba - dlažba před KD - I : 25+21		46,00000
		skladba - dlažba před KD - II : 174,88		174,88000
		skladba - dlažba před KD - III : 112		112,00000

Ve zveřejněné příloze D_KD_Koprivnice_20240208 TZ je na straně 4 uvedeno:

Povrch bude vymývaný, v bílém odstínu. Typ povrchu bude identický jako v případě již realizované velkoformátové dlažby.

A na straně 6 – 7:

40 mm BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, 400x400 mm

POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU,
TRANSPARENTNÍ

Což odpovídá i výkresu skladeb č. D9_KD_Koprivnice_VS1_20240208

Dále výkresu D1_KD_Koprivnice_20240208 je v legendě uvedeno:



ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÝ DLAŽBA 400x400x40 mm
PLOŠNĚ PÍSKOVANÁ

Žádáme o sdělení, co platí, povrch standardní šedý, nebo vymývaný bílý, nebo vymývaný šedý nebo plošně pískovaný a jaká barva? Dále žádáme o sdělení výrobce, aby korespondovala s již provedenou dlažbou v rámci 1. etapy rekonstrukce centra.

Odpověď zadavatele:

Specifikace dlažby : Dlažba o rozměru 400/400/40, Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Povrch vymývaný, odstín bílý.

Upozorňujeme na povinnost vzorkování před samotnou realizací.

Ve stávajícím centru, byla použita dlažba BEST TERASOVÁ VYMÝVANÁ 400 X 400 VANTO

POZN. (viz čl. 1 ZD): Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Dotaz č. 4:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 01 02 Pol je uvedena položka číslo:

26	597092111RS1	D+M Žlab odvodňovací	kus	29,50000
----	--------------	----------------------	-----	----------

Ve zveřejněné příloze ZLAB_KD_Koprivnice_20240208 je v Kladecím plánu jen 28 kusů.

Žádáme upřesnění, co platí?

Odpověď zadavatele:

Po domluvě s projektantem, bude ponechána rozpočtová míra 29,5 m.



Dotaz č. 5:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 01 02 Pol je položka číslo:

46	R95-99	Opatření pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu (kontrastrní značení, drážkování)	komplet	1,00000
----	--------	--	---------	---------

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací, které jsou obsahem položky včetně doplnění tomu odpovídajících ceníkových položek, nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o jiné barevné řešení první a posledního stupně v celé délce schodiště (např. šedý a bílý stupeň). Dle požadavků vyhlášky.

Dotaz č. 6:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 02 02 Pol je uvedena položka číslo:

19	59245340R	Dlaždice betonová 400 x 400 x 40 mm hladká standard šedá	m2	120,23000
		skladba - dlažba před KD - I : 5,2		5,20000
		skladba - dlažba před KD - II : 92,1		92,10000
		skladba - dlažba před KD - III : 12,0		12,00000

Ve zveřejněné příloze D_KD_Koprivnice_20240208 TZ je na straně 4 uvedeno:

Povrch bude vymývaný, v bílém odstínu. Typ povrchu bude identický jako v případě již realizované velkoformátové dlažby.

A na straně 6 – 7:

40 mm BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, 400x400 mm

POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, TRANSPARENTNÍ

Což odpovídá i výkresu skladeb č. D9_KD_Koprivnice_VS1_20240208

Dále výkresu D1_KD_Koprivnice_20240208 je v legendě uvedeno:



ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÝ DLAŽBA 400x400x40 mm
PLOŠNĚ PÍSKOVANÁ

Žádáme o sdělení, co platí, povrch standardní šedý, nebo vymývaný bílý, nebo vymývaný šedý nebo plošně pískovaný a jaká barva? Dále žádáme o sdělení výrobce, aby korespondovala s již provedenou dlažbou v rámci 1. etapy rekonstrukce centra.

Odpověď zadavatele:

Specifikace dlažby : Dlažba o rozměru 400/400/40, Dvourvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Povrch vymývaný, odstín bílý.

Upozorňujeme na povinnost vzorkování před samotnou realizací.

Ve stávajícím centru, byla použita dlažba BEST TERASOVÁ VYMÝVANÁ 400 X 400 VANTO

POZN. (viz čl. 1 ZD): Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.



Dotaz č. 7:

Ve zveřejněné příloze Příloha č.3 ZD – Slepý výkaz výměr v listu SO 02 02 Pol je uvedena položka číslo:

27	R95-99	Opatření pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu (kontrastrní značení, drážkování)	komplet	1,00000
----	--------	--	---------	---------

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací, které jsou obsahem položky včetně doplnění tomu odpovídajících ceníkových položek, nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o jiné barevné řešení první a posledního stupně v celé délce schodiště (např. šedý a bílý stupeň). Dle požadavků vyhlášky.

Vytvoření umělé vodící linie v dlažbě 800/800/160 v celkové délce 16m. Jedná se o pás šířky 400mm tvořený žlábkou hloubky 5 mm a šířky 12 mm s roztečí 25-40 mm. Příčný řez může být vlnitý, nebo s žlábkou tvaru rovnoramenného lichoběžníku. V exteriéru je nutná hloubka žlábků i jejich rozteč poněkud větší.