

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem:

### „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec“

Vážení,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k nadepsané veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1:**

*Ve zveřejněné projektové dokumentaci elektro instalace chybí schémata rozvaděčů. Prosíme Vás o jejich doplnění.*

#### **Odpověď zadavatele:**

##### **Doplnění schémat**

Rozvaděč R1 - doplněné schéma + žádost o nacenění doplněných jističů.

ER pro č.p. 26 jedná se o kompletní vyzbrojený elektroměrový rozvaděč s hlavním jištěním 3 x 25A a sazbou viz příloha: Schéma ER

ER pro č.p. 100 jedná se o kompletní vyzbrojený elektroměrový rozvaděč s jištěním 3 x 25A a sazbou viz příloha: Schéma ER

Doplnění vysvětlení položky - Plastová rozvodnice 12 modulů IP 65

- jedná se o rozvodnici, která bude zabudovaná do boční stěny přístavby a bude sloužit pro propojení stávajícího vedení ve fasádě a nového zemního vedení přes rozbočovací svorkovnici pro RD č.p. 100.

Vlastník objektu č.p.100 si pak do rozvodnice bude instalovat bezdrátový přenos signálu HDO a přívod k posuvné bráně.