



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce s názvem:

### „Předprostor Technického muzea v Kopřivnici“

Vážení,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k nadepsané veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1:

*Dobrý den, dovoluji si Vám zaslat dotaz k VZ:*

*Jedná se o objekt: SO 01 – Zpevněné plochy – soupis 1 – Způsobilé doprovodné – Skladba P9 – v rozpočtu schází položka pro kladení dlažeb.*

*Dovolují si Vás požádat o případné doplnění.*

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil do rozpočtu příslušnou položku pro kladení dlažby - položka č. 95 - objekt: SO 01 – Zpevněné plochy – Způsobilé doprovodné – Skladba P9.

#### Dotaz č. 2:

*Dobrý den, dovoluji si Vám zaslat dotaz k VZ:*

*Jedná se o objekt: SO 01 – Zpevněné plochy – soupis 1 – Způsobilé doprovodné – Skladba P4 – v rozpočtu je položka č. 27 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m<sup>2</sup>, po zhutnění tl. 100mm – 206,00m<sup>2</sup>.*

*Ve výkresech pro P4b je zakreslena tato vrstva v tl. 150 mm. Dovolují si Vás požádat o vyjasnění, popř. úpravu.*

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil v rozpočtu předmětnou položku č. 27 - objekt: SO 01 – Zpevněné plochy – Způsobilé doprovodné – Skladba P4 - tak, aby byla v souladu s výkresovou dokumentací.

#### Doplnění položek rozpočtu z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel doplnil do rozpočtu nové **položky č. 65, 66, 67 a 68** - objekt: SO00 - Příprava území - 2 - Způsobilé - Základy, betonové kce. Jedná se o položky prací souvisejících se zhotovením otvorů v podzemních částech objektu pro vedení zařízení VZT, které původní soupis prací a dodávek neobsahoval.

Upravený rozpočet je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.