



MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Č. J.: 78137/2024/SzLe
SPIS. ZN.: OMM-13831/2024
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Lenka Szabó / OMM
TELEFON: 556 879 677
E-MAIL: lenka.szabo@koprivnice.cz
DATUM: 19.07.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

Název zakázky	Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce školní kuchyně a společných prostor ZŠ Dr. Milady Horákové
Identifikační údaje zadavatele	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh zakázky malého rozsahu	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky / služby III. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 19.07.2024, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/i dodavatele/ů v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, v tomto znění:

Dotaz:

podkladová dokumentace nespecifikuje, zda se v případě části 3 – vodovod jedná o přípojku vodovodu ve správě majitele budovy školy (bude to podléhat stavebnímu povolení) anebo se jedná o vodovod ve správě SMVaK (bude to podléhat vodoprávnímu řízení). Poprosím Vás o vysvětlení.

Odpověď:

Vodovodní přípojka je od vodoměrné šachty ve správě majetku města Kopřivnice.

S pozdravem

Ing. Lenka Szabó
majetková správa