

ZŠ NÁMĚSTÍ BUDOVA A  
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO DÍLA)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	ZÁVĚTRÍ
102	ZÁVĚTRÍ
103	PROSTOR SCHODIŠTĚ
104	UKLIDOVÁ KOMORA
105	CHODBA
106	ZÁVĚTRÍ
	PLOCHA CELKEM
111	SPOLEČNÝ PROSTOR
112	SKLAD
113	PŘEDSÍŇ
114	WC
	PLOCHA CELKEM
BYT A – 2+KK	
121	CHODBA
122	KOUPELNA
123	WC
124	ŠATNA
125	POKOJ
126	OBÝVACÍ POKOJ + KK
127	LOŽNICE
	PLOCHA CELKEM
BYT B – 2+KK	
131	CHODBA
132	KOUPELNA
133	WC
134	ŠATNA
135	POKOJ
136	OBÝVACÍ POKOJ + KK
137	LOŽNICE
	PLOCHA CELKEM
BYT C – 3+KS	
141	CHODBA
142	KOUPELNA
143	WC
144	OBÝVACÍ POKOJ + KK
145	LOŽNICE
	PLOCHA CELKEM
BYT D – 3+KS	
151	CHODBA
152	WC
153	KOUPELNA
154	POKOJ
155	POKOJ
156	OBÝVACÍ POKOJ + KK
157	LOŽNICE
	PLOCHA CELKEM
BYT E – 3+KK	
161	CHODBA
162	WC
163	KOUPELNA
164	POKOJ
165	POKOJ
166	OBÝVACÍ POKOJ + KK
167	LOŽNICE
	PLOCHA CELKEM
PLOCHA 1NP CELKEM (VČETNĚ ZÁVĚTRÍ + LOŽNÍ)	

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Spínače umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Zásuvky umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou.

Rozvody jsou uloženy ve zdech a nad podhledy.

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 24W, 2840lm, Ra80, 4000K
A1	1 x LED, 24W, 440lm, Ra80, 4000K
B	1 x LEDLine, 27W, 4130lm, Ra80, 4000K
B1	1 x LEDLine, 27W, 440lm, Ra80, 4000K

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:	
	Rozvaděč
	Trasa kabelová NN
	Kabel CNY-1 3x5x1,5/CNY-O 3x1,5/CNY-1 3x5x2,5
	Svítlidlo vestavné, Modus SPN1000, 2700K, 1000lm, 190mm
	Svítlidlo přisazené, dle výběru investora, příp. objímka se žárovkou
	Svítlidlo pod kuchyňskou linku, např. DIANA ART LED12W/230V 3000K
	Pospojování neživých částí, vodič HD7V-K 4
	Kabelový vývod 400V a 230V
	Hlavní ochranná přípojnice umístěná pod R
	OVLADAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘÁZENÍ Č. 1
	OVLADAČ STŘÍDAVÝ, ŘÁZENÍ Č. 6
	OVLADAČ SERVOVÝ, ŘÁZENÍ Č. 5
	OVLADAČ KŘÍŽOVÝ, ŘÁZENÍ Č. 7
	OVLADAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ, ŘÁZENÍ Č. 6+6



Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty -  
projektová dokumentace - III

Název stavby

Místo

Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Koprivnice

Stavebník

SO.01 - bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

Stavební objekt

D.1.4.4 Silnoproud

Část dokumentace

DUR+DSP

Stupeň dokumentace

SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP

Název výkresu

05 00 08/2023

Číslo výkresu

LAPLAN a.s.,  
Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Ing. Marián Varjú

Projektant HPP

Martin Příkoryl

Vypracoval

Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629

Odpovědný projektant