

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NP	
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI
401	PROSTOR SCHODIŠTĚ
PLOCHA CELKEM	
BYT R - 4+KK	
411	CHODBA
412	ŠATNA
413	WC
414	KOUPELNA
415	POKOJ
416	POKOJ
417	POKOJ
418	OBÝVACÍ POKOJ + KK
419	TERASA
PLOCHA CELKEM	
BYT S - 4+KK	
421	CHODBA
422	ŠATNA
423	WC
424	KOUPELNA
425	POKOJ
426	POKOJ
427	POKOJ
428	OBÝVACÍ POKOJ + KK
429	TERASA
PLOCHA CELKEM	
PLOCHA 4NP CELKEM (VČETNĚ TERAS)	

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy





















čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Spínače umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Zásuvky umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou.

Rozvody jsou uloženy ve zdech a nad podhledy.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:			
	Digestoř		Rozvaděč
	Pračka		Trasa kabelová NN
	Varná deska		Kabel CYKY-J 3-5x1,5/CYKY-O 3x1,5/ CYKY-J 3-5x2,5
	Myčka		Zásuvka jednonásobná IP 40 a IP 44
	Chladnička		Zásuvka dvojnásobná vodorovná
	El. trouba		Zásuvka dvojnásobná vodorovná s přepětí, ochranou, stupeň 3
	Mikrovlnná trouba		Zásuvka čtyřnásobná vodorovná
	Elektrický topný žebřík		Pospojování neživých částí, vodič H07V-K 6
	Sušička		Kabelový vývod 400V a 230V
	Prostorový termostat		Hlavní ochranná přípojnice umístěná pod R



LAPLAN a.s.,  
Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty -  
projektová dokumentace - III

Název stavby

k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1947/2, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice

Místo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavebník

SO.01 - bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

Stavební objekt

D.1.4.4 Silnoproud

Část dokumentace

DUR+DSP

Stupeň dokumentace

SILNOPROUDÉ ROZVODY 4.NP

1:75

A1

Název výkresu

10

00

08/2023

mm

07-2302

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Marián Varjú

Projektant HIP

Martin Příkrýl

Vypracoval

ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629

Odpovědný projektant