

## Dodatečné informace č. 1 zadávací dokumentace

<b>Název zakázky</b>	<b>Bývalé házenkářské hřiště - pumptrack Kopřivnice</b>
<b>Systémové číslo</b>	P24V00000109
<b>Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)</b>	45212221-1 Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČO 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
<b>Předmět vysvětlení zadávací dokumentace</b>	<p>Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 12.12.2024 (20:58:48 hodin) zveřejňuje zadavatel vysvětlení ZD k výše uvedené zakázce malého rozsahu včetně přesného znění žádosti dodavatele:</p> <p><b>Znění žádosti o vysvětlení ZD 1:</b> Prosíme o vysvětlení položky č. 44 rozpočtu <i>Betonová street překážka - beton B25/30 včetně armování - dle specifikace.</i> Kde je specifikace k dohledání?</p> <p><b>Vysvětlení ZD č. 1:</b> Betonová street překážka (art prvek) bude vhodně umístěna do street parku, aby navazovala do jízdy uživatele. Přesné určení umístění betonové překážky bude dohodnuto objednatel s vybraným zhotovitelem.</p> <p>Technické a materiálové řešení: Betonová překážka bude zapuštěna do asfaltového povrchu a ukotvena roxory o průměru 10mm do podkladu. Překážka bude vyztužena železnou armovací výztuží. Betonová překážka bude opatřena železným zapuštěným kopingem s pozinkovanou povrchovou úpravou - zakružené prvky 44x3-2750mm. Leštěný beton C25/30 bude ošetřen ochranným nátěrem (impregnace).</p>
<b>Přílohy oznámení</b>	Příloha č. 1: Betonová street překážka - výkres Příloha č. 2: Ilustrační foto

Mgr. Jiří Štěpán  
vedoucí odboru rozvoje města

vz. Ing. Lenka Šimečková