



LEGENDA

VEDENÍ:
— 5J — SVĚTELNÉ ROZVODY - CYKLY n x 1,5 S OZNAČENÍM POČTU A BAREV ŽIL -
BEZ OZNAČENÍ ZNAMENÁ 3J

SVÍTIDLA:
A/1/0/300 - Zápis znamená:
Typ svítidla/Jistič okruh svítidla/Spínání svítidla/Výška svítidla nad podlahou (cm)

F ○ ML-416,088,33,0, McLED

TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE

Sít': 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Prostředí: stanoveno oddílem technické zprávy o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

Uložení elektrických vedení: pod omítkou - silnoproud a v trubkách pod omítkou i v lištách na povrchu - slaboproud

Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3

Osvětlení: dle ČSN EN 12464-1

Informace na tomto výkrese jsou ověřeny autorizovaným zkušebním a lektorským úřadem ÚOPRAV JEDNOLICHOVOHO VÝKONNÍM AUTORSKÝCH PRÁV TESTNĚ.

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovědný projektant | Zodpovědný projektant | Vypracoval - Kreslil | Výsk: | Petr BILL |
| Petr Bill | Petr Bill | Adam Bill | | PROJEKTOVANÝ ELEKTROINŽENÝR ZAKÁZEJNÍ |
| Pověřená obec: Kopřivnice | Obecní úřad: Kopřivnice | | | ICD: 495 73 491 Fuhečka 19, 742 41 Blanka Žabovce Mobil: 604 206 481 info@bill-elektroinzejn.cz |
| Stavěbník: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice | | | | |
| Alco: | „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice“ | | | Účel: DPS |
| | | | | Datum: V2024 |
| Místo: ZŠ a MŠ 17. listopadu, ulice 17. listopadu 1225, Kopřivnice | | | | Číslo zakázky: 001PB24 |
| Obsah výkresu: | Půdorys 1:NP Světelná elektroinstalace | | | Formát: A1 |
| | | | | Měřítko: 1 : 50 |
| | | | | Číslo výkresu: 501 |

