



LEGENDA:

- spínač osvětlení jednopólový - L 1
- spínač osvětlení sáťový - L 5
- přepínač osvětlení síťový - L 6
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- vývod 230 V
- spínač do vlnka
- pohybové čísto
- rozvaděč
- tačičko pro ovl. osvětlení I/O
- tačičko pro ovl. osvětlení I/O - centrální
- zásuvka, IP 20
- ovčurnáček zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplnění, pospojování
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek
- nouzové svítidlo baterie, 60 min.
- Zóna 230V/24V
- Opisovací náčrt nábytku / rozj.
- Reproduktor K27 rozj. / rozj.
- Kamerový rozj. / rozj.
- Detektor vibrací síla

POZNÁMKA:
VŠEČERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU MIN 15mm, NEBO NAD
POŽÁRNÍM PODHLEDEM. POKUD NEBUDE MOŽNÉ DODRŽET HLoubku ULOŽENÍ,
NEBO PODHLED NEBUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BUDOU POUŽITY KABELY
BZca-s1,01 (NAPŘ. PRO ROZVODY OSVĚTLENÍ, ROZVODY SLABOPROUDU POD
STROPY)

Výpis rozvodů			
Číslo	Popis	Typ	Prostředí
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1

Výpis rozvodů			
Číslo	Popis	Typ	Prostředí
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1
2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
2.3	2.3.1	2.3.1.1	2.3.1.1
2.4	2.4.1	2.4.1.1	2.4.1.1
2.5	2.5.1	2.5.1.1	2.5.1.1

Výpis rozvodů			
Číslo	Popis	Typ	Prostředí
3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1
3.2	3.2.1	3.2.1.1	3.2.1.1
3.3	3.3.1	3.3.1.1	3.3.1.1
3.4	3.4.1	3.4.1.1	3.4.1.1
3.5	3.5.1	3.5.1.1	3.5.1.1

UPOZORNĚNÍ:

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební řízení dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a neslouží jako podklad pro zadání či provádění stavby. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

SPOLUPRÁCE V ČÁSTI

Technika prostředí staveb

Pro MAJAG s.r.o.

VYPRACOVAL

Ing. Josef Zuček

KONTAKT

tel: +420 774 170 948, E-mail: josef.zucek@szprojekceelektro.cz

0,000 = 329.500 m.n.m. | Bp, S-JTSK

SPOLEČNOST

SZ Projekce elektro s.r.o.

IČO: 09691057

DIČ: CZ09691057

Jaurisova 515/4

14 000 Praha

VYPRACOVAL

Bc. Lenka Vavrová | Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovič

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. František Ingr

INVESTOR

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

ZAKÁZKA

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

Katastrální území:

Kopřivnice [669393]

Parcelní číslo:

192/1

STUPĚN

DPS

MĚŘÍTKO

1:100

DATUM

04 / 2025

ČÁST

Technika prostředí staveb

VÝKRES

Půdorys 1.NP - ZÁSUVKY

Č. VÝKRESU

02

MAJAG.

Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed

tel: +420 721 135 853

atelier@majag.cz

Elektroinstalace - Silnoproud