


II

SKLADBA - LEHKÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA / ČISTÍCÍ ZÓNA


- 27 mm
- ČISTÍCÍ ZÓNA KOMBINOVANÁ, VENKOVNÍ,
DRÁŽKOVANÉ PVC, HLINÍKOVÁ ŠKRABKA
- 90 mm
- KLADECI VRSTVA, ŠTĚRK fr.4–8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU
- 200 mm
- PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16–32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
- 200 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr. mm, 0–63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa



III

SKLADBA - KAČÍREK


- 50 mm
- KAČÍREK 8–16, BÍLÝ
-
- GEOTEXTILIE 200 g/m2
- 200 mm
- PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16–32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
- 200 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr. mm, 0–63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa



I

SKLADBA - LEHKÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

- 80 mm
- VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 800x800x80 mm, BÍLÁ
SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPISKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU)– KŘEMIČITÝ PÍSEK
- 50 mm
- KLADECI VRSTVA, ŠTĚRK fr.4–8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU
- 200 mm
- PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16–32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
- 200 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr. mm, 0–63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa



ARCHITEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumní 1358/30C 742 21 Koprivnice tel.: +420 556 811 858
Ing.arch.Kamil Mrva		Ing.Jaroslav Holub	Ing.arch.Kamil Mrva	

INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE			
MÍSTO:	k.ú. KOPŘIVNICE			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY–VÝMĚNA POVRCHU CHODNÍKOVÝCH TĚLES KOPŘIVNICE		FORMÁT	2xA4	
		DATUM	07/2024	
		STUPEŇ	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:75	
DRUH STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY		PROJEKT: SO 01	Č.PŘÍLOHY	Č.PARÉ
PŘÍLOHA: VÝPIS SKLADEB			D6	