



MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Oddělení právní

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 92092/2025/VeCh

SPIS. ZN.: PRAV-15902/2025

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Veronika Chromíková / PRAV

TELEFON: 556 879 749

E-MAIL: veronika.chromikova@koprivnice.cz

DATUM: 03.10.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	Rekonstrukce foyer Městského úřadu Kopřivnice
Část:	Rekonstrukce foyer
Zadavatel:	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/

Dotaz č. 1:

Poprosili bychom Vás o vysvětlení zadávací dokumentace. Jedná se o slaboproud, kde je zmíněno, že u systému EPS a EZS bude zachován stávající výrobce pro zachování kompatibility. Potřebovali bychom vědět jaký je stávající výrobce.

Odpověď:

Systém EZS: Galaxy 504

Servis provádí: EPROM, s.r.o , Lubina 50, 742 21 Kopřivnice, IČO: 62305646

Systém EZS: BOSCH FPA-5000

Systém evakuačního rozhlasu: BOSCH Plena Voice Alarm.

Zkoušky činnosti při provozu + opravy zajišťuje: CATEGORY a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, IČO: 25571192

Dotaz č. 2:

Poprosili bychom ještě jaké dveřní clony budou požadovány. Zda jsou požadované elektrické, vodní či clony bez ohřevu.

Odpověď :

Nové dveřní clony budou elektrické

Povaha vysvětlení zadávacích podmínek nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Veronika Chromíková
vedoucí oddělení právního